

**חריגות בקטריוולוגיות ברשת המים ב 2014**

**א. בבדיקה ראשונית**

בכל מקרה של חריגה בבדיקה בקטריוולוגית ההודעה נמסרת טלפונית לדוגם של מי אביבים על ידי מעבדה משרד הבריאות ונציג של משרד הבריאות. בשיחה טלפונית עם נציג משרד הבריאות מתקיים בירור האם נעשות עבודות ברשת המים בקרבה נקודת הדיגום החריגה ונקבעו פעולות אותם יש לבצע. הפעולות יכולות לכלול שטיפה של קו העירוני בקרבה החריגה ו"סקר נקודתי" - סידרה של בדיקות חוזרות הכוללות בדיקה של קוליפורם וקולי צואתי. להלן רשימה הכוללת נקודות דגימה חריגות ותאריך הבדיקות חוזרות (סקר) במקרים שהחוזרות היו תקינות בפעם הראשונה.

1. ב- **12.1.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב מחרוזת 2, ב - 13.01.2014 סקר ב 2 נקודות, תוצאות תקינות.
2. ב- **15.01.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב מורדי הגיטאות 29. ב - 16.01.2014 סקר ב 2 נקודות תוצאות תקינות.
3. ב- **15.01.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב לה גרדיה 74. ב - 16.01.2014 סקר ב 2 נקודות תוצאות תקינות.
4. ב- **23.02.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב שבטי ישראל 76. ב 24.02.2014 נבדקו 2 נקודות בסקר, תוצאות תקינות.
5. ב- **12.03.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב סלע יעקב 18. ב - 13.03.2014 סקר ב 2 נקודות, תוצאות תקינות.
6. ב- **13.03.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב בילו 21. ב - 14.03.2014 בוצעה שטיפה ברחוב. ב- 16.03.2014 סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
7. ב- **18.03.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב שושנה פרסיץ 15 ב - 19.03.2014 בוצע סקר בשתי נקודות תוצאות תקינות.
8. ב- **16.04.2014** תוצאה חריגה 1 קולי במשרדי פארק הירקון. ב - 22.04.2014 בדיקה חוזרת תוצאה תקינה.
9. ב- **27.04.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב קפריסין 19. ב - 28.04.2014 בדיקה חוזרת, תוצאה תקינה.
10. ב- **15.05.2014** תוצאה חריגה 11 קולי ברחוב פרופ. שור 10. ב - 16.05.2014 בוצעה שטיפה ברחוב. ב - 18.05.2014 בדיקה חוזרת, תוצאה תקינה.
11. ב- **27.05.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב נתן ילין 18. ב - 28.05.2014 בוצעה סקר ב 2 נקודות, תוצאות תקינות.
12. ב- **16.06.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב צונץ 5. ב - 18.06.2014 סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
13. ב- **03.08.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב קפריסין 19. ב - 04.08.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.

14. ב- **07.08.2014** תוצאה חריגה 4 קולי ברחוב שמעון בר יוחאי 29. ב- 08.08.2014 בוצעה שטיפה ברחוב. ב- 10.08.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
15. ב- **14.08.2014** תוצאה חריגה 2 קולי ברחוב בילו 21. ב- 15.08.2014 בוצעה שטיפה ברחוב. ב- 17.08.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
16. ב- **31.08.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב קפריסין 19. ב- 01.09.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
17. ב- **03.09.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב חברון 1. ב- 04.09.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
18. ב- **15.09.2014** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב אשכנזי 52. ב- 16.09.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
19. ב- **23.11.2014** תוצאה חריגה 2 קולי ברחוב בילו 21. ב- 24.11.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
20. ב- **26.11.2014** תוצאה חריגה 2 קולי ברחוב בן יהודה 104. ב- 27.11.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.
21. ב- **17.12.2014** תוצאה חריגה 2 קולי ברחוב לה גרדיה 74. ב- 18.12.2014 בוצעה סקר ב 3 נקודות, תוצאות תקינות.

#### **ב. בבדיקה חוזרת**

- בכל מקרה של חריגה בבדיקה בקטריולוגית ההודעה נמסרת טלפונית לדוגם של מי אביבים על ידי מעבדת משרד הבריאות ונציג של משרד הבריאות.
- בשיחה טלפונית על נציג משרד הבריאות מתקיים בירור האם נעשות עבודות ברשת המים בקרבת נקודת הדיגום החריגה ונקבעות פעולות אותן יש לבצע.
- הפעולות יכולות לכלול שטיפה של הקו העירוני בקרבת החריגה ו"סקר נקודתי" – סדרה של בדיקות חוזרות הכוללות בדיקה של קוליפורם וקולי צואתי.
1. ב- **27.4.14** תוצאה חריגה מעל 100 קולי ברחוב יאיר רוזנבלום, ב- 28.4.14 סקר ב- 3 נקודות ברחוב. תוצאה אחת לא תקינה 45 קולי. ב- 29.4.14 סקר מורחב ב- 5 נקודות ברחוב. תוצאות תקינות.
  2. ב- **19.5.14** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב גאולה 20. ב- 20.5.14 סקר ב- 2 נקודות ברחוב. תוצאה אחת לא תקינה 1 קולי. ב- 21.5.14 בוצעה שטיפה בקו המים ברחוב. ב- 22.5.14 סקר ב- 3 נקודות ברחוב. תוצאות תקינות.
  3. ב- **25.5.14** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב קהילת וורשה 54. ב- 26.5.14 סקר ב- 3 נקודות. תוצאה אחת חריגה 1 קולי. ב- 27.5.14 שטיפת קו מים ברחוב. ב- 28.5.14 סקר ב- 3 נקודות. תוצאות תקינות.
  4. ב- **30.6.14** תוצאה חריגה 5 קולי ברחוב בארי 2. ב- 1.7.14 נבדקו 3 נקודות בסקר. תוצאה אחת חריגה 30 קולי. בוצעה שטיפה של קו המים ברחוב. ב- 2.7.14 סקר ב- 5 נקודות. תוצאות תקינות. ב- 3.7.14 סקר נוסף ב- 3 נקודות. תוצאות תקינות.
  5. ב- **6.7.14** תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב קפריסין 19. ב- 7.7.14 סקר ב- 3 נקודות. תוצאה חריגה



מי אביבים

מי אביבים 2010 בע"מ

חברת המים והביוב של תל-אביב-יפו

- אחת 5 קולי. ב-8.7.14 סקר מורחב ב-5 נקודות. תוצאות תקינות.
6. ב-13.7.14 תוצאה חריגה 1 קולי ברחוב גאולה 20. ב-17.7.14 סקר ב-3 נקודות. תוצאה חריגה 8 קולי. ב-15.7.14 סקר מורחב ב-5 נקודות. תוצאות תקינות.