4.11.2026

<u>פרוטוקול כנס מציעים- מכרז פומבי מס' 15-2026 לרכישת משאבות צנטריפוגליות אנכיות עבור מי אביבים</u>

<u>נוכחים מטעם חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה"):</u>
ליאור לנציצקי, מנהל הרכש והתקשרויות
סלי ענבי, מנהלת מדור מכרזים והתקשרויות
מיכאל מילנר, סגן סמנכ"ל הנדסה
שלומי ירחי, מנהל מחלקת מתקנים

1. **<u>כללי</u>**

1.1 מדובר במכרז לרכישת משאבות צנטריפוגליות אנכיות עבור מי אביבים (להלן: "השירות").

1.2 המכרז הינו מכרז פומבי שקלול ההצעה הזוכה במכרז תהיה 100% מחיר .

1.3 בהתאם לבקשות שעלו בכנס המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי **<u>11.11.2026 בשעה 12:00.</u>**

1.4 אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר לחברתנו במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה.

2. **<u>להלן מספר הבהרות:</u>**

2.1 הודעות על עדכונים ככל ויהיו עד למועד האחרון להגשת הצעות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

3. **<u>להלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות החברה :</u>**

3.1. <u>שאלה:</u> האם נדרש לספק עם המשאבה תסופק גם כבל חשמל ותקשורת? האם הספק צריך לחבר לארון חשמל?

<u>תשובה:</u> הספק יספק את המשאבה והמנוע כולל הכבלים של החשמל הבקרה והתקשורת מקצה לקצה בצד של המשאבה והמנוע יחבר הספק עד ללוח מהלוח ההתקנה תבוצע על ידי מי אביבים.

3.2. <u>שאלה:</u> מה עומק הדודים?

<u>תשובה:</u> 3.40 גובה הבור.

3.3. <u>שאלה:</u> האם צריך להחליף דוד?

<u>תשובה:</u> החלפת דוד אינה כלולה בדרישות התקנת המשאבה. ככל ובביצוע ההתקנה יתברר שיש צורך להחליף דוד ניתן יהיה לבצע זאת בהתאם לסעיף 6.23 בהסכם לאחר האישור הגורמים המוסמכים במי אביבים.

4. **מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.**

5. נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס המציעים, באמצעות דוא"ל :

salya@mei-avivim.co.il או לצרפו למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,

ליאור לנצ'יצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים 2010 בע"מ