

תאריך: 12/08/2020

פרוטוקול כנס מציעים - מכרז פומבי רגיל מס' 879/20 לתכנון, אספקה התקנה, הרצה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר המסילה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה

נוכחים מטעם חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה"):

מיכאל מילנר – מנהלת מחלקת מתקנים
ליעד קרואני – מנהל מחלקת איכות המים
ליאור לנצ'יצקי- מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
עו"ד נטלי סניור - מנהלת מדור מכרזים והתקשרויות
אריה אביר – יועץ המכרז

1. כללי

- 1.1 עסקינן במכרז לקבלת הצעות ל לתכנון, אספקה התקנה, הרצה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר המסילה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה (להלן: "השירות")
 - 1.2 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה - 100% מחיר.
 - 1.3 המכרז פורסם באתר האינטרנט של החברה. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז, למלא ולהגישם בתוך מעטפה ואת טופס הצעת המחיר במעטפה לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
 - 1.4 על המציע להתעדכן באתר האינטרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים במכרז זה יפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות.
מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: **יום ד', ה- 19/08/2020 בשעה 15:00.**
- לבקשת המציעים המועד אחרון להגשת הצעות ידחה **והוא יהיה ביום ד', ה- 09/09/2020 בשעה 12:00.**
- הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.
- 1.5 אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר לחברתנו במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה.

2. להלן מספר הבהרות:

- 2.1 מכרז לקבלת שירות עבור באר המסילה פורסם בשנת 2019 ובוטל בגלל קו הביוב של איגודן שעובר ברדיוס מגן ב' של הבאר. כיום התקבל אישור ממשרד הבריאות לטיוב הבאר וסוכם שתבוצע הסטה לקו ביוב חדש שיבנה על ידי איגודן בעתיד.
האמור אינו משפיע על השירות הנדרש במכרז ובהתאם פורסם המכרז מחדש.
- 2.2 המתקן יוקם ע"י הספק הזוכה במכרז בהתאם להוראות המפורטות בתיקון 22 א' לחוק תכנון ובניה (פטור מהיתר בניה) לפיכך מידות מבנה הנדרש היננסעד 12 מ"ר בנוי ובגובה של עד 3 מטר, החברה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע תכנון מפורט של המתקן, גם בטרם קבלת הפטור האמור לעיל. במקרה זה בלבד, הקבלן יקבל תמורה מהחברה עבור עבודת התכנון האמורה בהתאם להסכמת הצדדים מראש, תמורה זו תקוזז משני התשלומים הראשונים שישולמו לקבלן לאחר הפעלת המתקן.
- 2.3 הספק יפעל בהתאם להנחיות החברה בעניין העברת נתונים לבקר מקומי של מי אביבים.
- 2.4 באחריות הספק הזוכה שמפעילי המתקן יהיו בעלי אישור של משרד הבריאות לתברואת מי שתייה.
- 2.5 מודגש כי אישור משרד הבריאות הינו תנאי מתלה להמשך ביצוע העבודות כולל עדכון סקר תברואי ואישורו מול משרד הבריאות.
- 2.6 מודגש כי הספק יידרש לבצע תיאום הנדסי להקמת המתקן מול עיריית תל אביב.

3. להלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות החברה :

3.1. **שאלה:** האם יש שינוי בבאר ממה שהיה בפרסום המכרז הקודם?

תשובה: לא.

- בוצע סיור בחצר ובבאר כולל הסבר על הצינורות והמתקנים הקיימים.

3.2. **שאלה:** באחריות מי הטיפול בגינון בבאר?

תשובה: נבחן את הבקשה וניתן מענה במסגרת מענה לשאלות ההבהרה.

3.3. **שאלה:** במקרה שיש צורך בחפירה האם הדבר אפשרי?

תשובה: האחריות הינה של הספק, הן לעניין הביצוע והן לעניין קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי בעיריית תל אביב.

3.4. **שאלה:** האם הקו החיצוני הינו קו בלחץ?

תשובה: כן, הקו בלחץ והספק יידרש להתחבר אל הקו.

3.5. **שאלה:** החיבור לביוב הינו לשוחת הבוב בכביש הראשי?

תשובה: החיבור הינו לקו ביוב עירוני בלבד, בהתאם למפורט בסעיף 3.3.3.6.4.2 מפרט הטכני.

3.6. **שאלה:** האם אפשר לנייד את הגנרטור בשטח הבאר?

תשובה: כן, יבוצע ע"י החברה בהתאם לבקשת המציע ואישור החברה.

3.7. **שאלה:** מועד ההגשה קבוע לסוף החודש גם למכרז של באר המסילה, זה קצת צפוף. **מבוקשת דחייה של מועד ההגשה**

תשובה: המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום 09.09.2020 בשעה 12:00. אין שינוי במועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.

3.8. **שאלה:** מה הלחץ שיוצא מהמשאבה?

תשובה: מענה ינתן במסגרת מענה לשאלות ההבהרה.

4. **מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.**

5. נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס המציעים, באמצעות דוא"ל : linoyis@mei-avivim.co.il או לצרפו למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
ליאור לנציצקי
מנהל מחלקת מכש והתקשרויות
מי אביבים 2010 בע"מ

הריני מאשר השתתפות וקבלת פרוטוקול כנס מציעים :

חותמת

חתימה

תאריך

שם

