

- עסקי שמור -

17/11/2020

כ"א בחשוון תשפ"א

לכבוד,  
מציעים פוטנציאליים

א.ג.ג.,

**הנדון: מכרז פומבי דו שלבי מס' 789/20 לקבלת שירות של אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות לניטור איכות מים ולמדידת מפלסים במערכות ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו- מענה לשאלות הבהרה (להלן: "המכרז")**

שלום רב,

1. הבהרות כלליות:

1.1 סעיף 12.2 בתנאים המוקדמים למכרז יעודכן כך שירשם:

12.2 המציע בעל ניסיון באספקה ו/או ותפעול של מערכות לניטור איכות מים ו/או מדידת מפלסים במערכות ביוב ו/או ניקוז ו/או במערכות מדידה (כדוגמת קר"מ) ו/או במערכות בקרת מתקנים (כדוגמת SCADA), שהותקנו במהלך השנים 2015-2020 עבור לפחות 2 גופים בהיקף מצטבר של לפחות 20 יחידות קצה.

להוכחת האמור, על המציע לחתום על ההצהרה המצורפת כנספח ג' ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה, המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור.

**מובהר כי ככל וההצעה מוגשת על בסיס ביצוע באמצעות קבלן משנה על המציע להציג את פרטיו וניסיונו של קבלן המשנה בנספחים המפורטים לעיל.**

1.2 בהתאם למענה להלן עודכנו מס' סעיפים במסמכי המכרז וההסכם ביניהם גם סעיף 15 להסכם (אחריות).

2. להלן מענה חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

| מס' | עמוד /נספח              | מס' סעיף         | פירוט השאלה   | מענה החברה   |
|-----|-------------------------|------------------|---|--|
| 1.  | השאלה נשאלה בכנס מציעים | עמוד 4 סעיף 12.2 | האם ניסיון מקצועי בחו"ל יכול לשמש לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות למכרז?  | הבקשה מתקבלת. המציע ימלא בנספח ג' את ניסיונו המקצועי בארץ ובחו"ל.  |
| 2.  | השאלה נשאלה בכנס מציעים | 12.2 עמוד 4      | האם לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות לעניין ניסיון מקצועי אפשר להשתמש בניסיון של קבלן משנה/ יצרן המערכת או רק בניסיון של המציע בעצמו?                            | הבקשה מתקבלת. ראה הבהרה 1.1 לעיל. לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות אפשר להשתמש בניסיון של קבלן משנה/ יצרן המערכת ובתנאי של מציע/ לקבלן המשנה מטעמו יש ניסיון בהתקנה ותחזוקה של המערכת בהתאם לתנאי המכרז. בכל מקרה לא יבוצע שימוש בניסיון של יותר מקבלן משנה אחד לצורך עמידה בתנאי הסף. מובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 6.39 להסכם החלפת קבלן המשנה תיעשה באישור מראש ובכתב של החברה. |
| 3.  | השאלה נשאלה בכנס מציעים | 12.2 עמוד 4      | האם המערכת עליה מצהיר המציע בניסיון המקצועי לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות צריכה להתייחס למערכת אשר פועלת ועובדת גם כיום או מספיק שהמערכת רק הותקנה ע"י המציע? | לצורך עמידה בתנאי הסף ניסיון מקצועי נדרש זמן הפעלה ותחזוקה מינימלי של שנה אחת לפחות של מערכת שפעילה גם כיום.   |

- עסקי שמור -

|     |                                  |                   |  |   |
|-----|----------------------------------|-------------------|--|---|
| 4.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | נספח<br>'א'       | נבקש הבהרה לענין הסעיף של אספקה והתקנה של חיישנים מסויימים והוספה שלהם ליחידה קיימת בטופס הצעת המחיר.        | במידה וכבר קיימים ביחידת הקצה 4 סנסורים והחברה מעוניינת להוסיף סנסורים נוספים, תוזמן יחידת קצה נוספת עם יכולת לקליטת 4 סנסורים. קיימת אפשרות גם לשנות את סוג הסנסור הקיים באותה יחידת קצה בתשלום על הסנסור בלבד.  |
| 5.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | כללי              | נבקש הבהרה לעניין הוספת סנסורים ליחידת קצה אשר מותקנים עליה כבר 4 סנסורים ואין בה מקום להתקנה של סנסור נוסף. | ראו תשובה לשאלה 4 לעיל.   |
| 6.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | כללי              | לגבי תקופת האחריות, נבקש הבהרה, שכן כל יחידה יכולה להיות מותקנת בזמן אחר.                                    | תקופת האחריות תחל בסיום כל שלב כמפורט בהסכם. כך שלאחר סיום כל ההתקנות שבוצעו בכל שלב, הפעלה של שבועיים מההתקנה האחרונה שבוצעה בכל שלב ואישור החברה להפעלה התקינה של כל החשיינים באותו שלב תחל תקופת האחריות שלהם במקביל.  |
| 7.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | 7.8<br>עמוד<br>84 | נבקש הבהרה לעניין תהליך החזרת המים לקו לאחר דיגום, מדובר בכמות יחסית גדולה של מים ולא בטיפות של מים.         | הזרמת מי דיגום הינה באחריות הקבלן. במקומות בהם קיימת מערכת ניקוז/ביוב/גינן סמוכה הקבלן יבצע את החיבור כחלק מהתקנת המערכת. במקומות בהם לא ניתן לנקז את מי הדיגום באחריות הקבלן להציג פתרון ולאשרו מול החברה כולל איגום/החזרת מים וכו'. החברה תשלם לקבלן בהתאם למחירון דקל 10%- כחלק מעבודות הכנה להתקנת המערכת כמפורט בהסכם. |
| 8.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | 8.8<br>עמוד<br>34 | נבקש התייחסות לעניין נזק שנגרם כתוצאה מונדליזם או במקרה של נזק אחר שלא תלוי בספק                             | סעיף 8.10 יעודכן כך שירשם: "אחריות להחלפה ו/או תיקון של יחידות קצה חיישנים בגין ונדליזם עד 5% בשנה. מעבר לכך, החברה תשא בעלות החלפת החיישן ו/או יחידת הקצה שניזוקו כתוצאה מונדליזם אך על הספק יהיה להוכיח שהנזק אכן נגרם מונדליזם." "   |
| 9.  | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | כללי              | מהו לחץ המים המקסימאלי בקווים?   | לחץ המים מקסימלי בקווי מי אביבים הינו 70 מטר.   |
| 10. | השאלה<br>נשאלה<br>בכנס<br>מציעים | כללי              | נבקש הבהרה לעניין ביצוע ניטור מים ע"ע ריאגנטים בהנחה וקיימים כל האישורים כנדרש.                              | הבקשה נדחית.<br>שימוש בריאגנטים לא מאושר.   |

- עסקי שמור -

|   |  |                                       |  |            |
|---|--|---------------------------------------|--|------------|
| <p>1. לנספח א' יתווסף סעיף 17 לתמחור על ידי המציע:<br/>" אספקה והתקנה של יחידת קצה בחיבור לחשמל (ללא סוללה)"<br/>2. הבקשה נדחית.</p>  | <p>1. נבקש הבהרה לעניין מקומות בהן יש לבצע התקנה ואין נקודת חשמל.<br/>2. האם אפשר להתקין פאנל סולארי?</p>  | <p>כללי</p>                           | <p>השאלה<br/>נשאלה<br/>בכנס<br/>מציעים</p> | <p>11.</p> |
| <p>במידה וקיימת חריגה יבוצע שידור מידי של החריגה.<br/>הדיגום יתבצע כל שעתיים (2) או במופע דיגום שונה בהתערבות ידנית.<br/>שידור של נתוני הדיגום כל 8 שעות (3 פעמים ביום) או בעת זיהוי חריגה.</p> | <p>באיזה קצב נדרש ביצוע הדגימות? הנתון חשוב לצורך התאמת המצבר לצריכה וכן חשוב לצין כי סנסורים מסוג ProMinent או שווה ערך ואיכות המבוקשים על ידכם לא יכולים להתחסר ולעבוד על גבי סוללה.</p> | <p>עמוד<br/>80<br/>סעיף<br/>2.3.3</p> | <p>השאלה<br/>נשאלה<br/>בכנס<br/>מציעים</p> | <p>12.</p> |
| <p>1. הכמות לא ידועה כרגע, יחד עם זאת ראה מענה לשאלה מס' 11 לעיל.<br/>2. ראה מענה בשאלה 12 לעיל.</p>  | <p>1. נבקש הבהרה כמה סנסורים מבוקש להתקין במקומות בהן לא קיים חיבור לחשמל<br/>2. מה כמות הדיגומים שיש לבצע בנקודה זו.</p>  | <p>כללי</p>                           | <p>השאלה<br/>נשאלה<br/>בכנס<br/>מציעים</p> | <p>13.</p> |

- עסקי שמור -

|                     |  |           |                  |            |
|---------------------|--|-----------|------------------|------------|
| <p>הבקשה נדחית.</p> | <p>נבקש כי יובהר ששיקול דעת החברה כמפורט במסמכי המכרז, ובפרט ביחס לניקוד האיכות, ייושם באופן קפדני בהתאם ובכפיפות לכללי היסוד של דיני המכרזים בנושא שמירת עיקרון השוויון בין המציעים, כך שהחברה תיישם את שיקול דעתה באופן אחיד ושוויוני ביחס לכלל ההצעות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת ההצעות.</p> <p>בהתאם לכללי היסוד של דיני המכרזים הפסיקה קבעה כי "פרטי המכרז חייבים להיות ברורים ומפורשים ואין להכריע בו לטובת מציע זה או אחר על-סמך תנאי שלא נכלל בו מראש ושלא הובא לידיעת כל המשתתפים במכרז. כלומר, המידע למשתתפים במכרז צריך להיות מלא" (בג"צ 187/71 רמט בע"מ נ' חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, פ"ד כו(1) 118, 123 (1971) (ההדגשה אינה במקור). ההיגיון אשר עומד בבסיס הפסיקה האמורה היא לאפשר למציעים לכלכל באופן מושכל את הכנת הצעותם לרבות היכולת להעריך את הסכויי של הצעתם לזכות במכרז. לאור ההשלכות המהותיות על הצעת המציע שיש לקביעת החברה בנושא ניקוד האיכות, ובפרט ביחס לפרמטרים הנתונים לשיקול דעתה הבלעדי בהתאם להתרשמות החברה, באמת המידה של הראיון האישי, חוות דעת ממליצים, והתרשמות כללית מהמציע, במטרה ליצור וודאות הן לחברה והן למציעים ועל מנת לאפשר למציע לכלכל באופן מושכל את הצעתויהם למכרז ולמנוע התדיינות מיותרות,</p> <p>נבקש כי החברה תקבע באופן מפורש אמות מידה ברורות, לרבות ביחס לחלוקת הניקוד בין הפרמטרים השונים אשר נבדקים כחלק מכל אמת מידה, ובפרט ביחס לכל אחד מהפרמטרים המפורטים באמות המידה של:</p> <p>(1) הראיון האישי (ניסיונו במתן השירות נשוא המכרז, הצגת תכנית עבודה והמערכת המוצעת, ממשק משתמש יכולות תחקור והפקת דוחות, ממשק לשרת GIS ו/או הצגת מיקומי יחידות קצה ע"ג שכבה גיאוגרפית, טיפול בהתראות ועוד);</p> <p>(2) "חוות דעת הממליצים/לקוחות" (איכות שירות, עמידה בלוחות זמנים, ופירוט כל נושא אחר שבכוונת החברה לבדוק, ולחילופין נבקש למחוק את המילים "בין היתר" מהטבלה);</p> <p>(3) "התרשמות כללית מהמציע" (ביחס למהו אותו מהות הניסיון של המציע שאותו בוחנים ואילו גופים שעבורם בוצעו השירותים מעניקים יתרון למציע, מהי אמת המידה של האיתנות פיננסית הנדרשת לרבות מהי חריגה מאמת המידה האמורה, איזה תקן ISO דרוש ומה המשקל שהחזקה בתן זה מעניקה למציעים).</p> <p>לאור האמור לעיל, נבקש מהחברה לפרט מהם אותם נושאים רלוונטיים אחרים שברצונה לבחון באמות המידה האמורות או לחילופין למחוק את המילים "וכו" מאמת המידה של "הראיון האישי", למחוק את המילים "בין היתר" מאמת המידה של "חוות הדעת ממליצים/לקוחות", ולמחוק את המילים "וכל נושא אחר שהוא רלוונטי לדעת החברה" מאמת המידה של התרשמות כללית מהמציע, בטבלה.</p> | <p>21</p> | <p>כתב הזמנה</p> | <p>14.</p> |
|---------------------|--|-----------|------------------|------------|

- עסקי שמור -

|   |  |           |                   |            |
|---|--|-----------|-------------------|------------|
| <p>החברה פועלת באופן שוויוני והוגן בכל המכרזים שלה וביחס לכל המציעים.<br/>הבקשה אינה מתקבלת ביחס לחלק בו נתבקש לעדכן את המציעים בכתב ולאפשר להם להציע איש קשר נוסף.</p> | <p>באשר לזכותה של החברה לערוך פניה לחוות דעת ממליצים/לקוחות כחלק ממתן ניקוד האיכות, נבקש שיובהר כי כל פניה כאמור שתתבצע על ידי החברה תעשה בהתאם לאמות המידה של הגינות ושוויון באופן כזה שאלו תערכנה באותו האמצעי ביחס כלל המציעים ותוך בירור אותו גדר של סוגי מידע. ככל שיערך בירור טלפוני, נבקש שהחברה תערוך את הפניות במסגרת אותן השעות ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה המקובלות (08:00 – 17:00), תוך ביצוע רישום של השיחות שנערכו, לרבות השאלות שנשאלו והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית כאמור לא צלחה והחברה לא הצליחה ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי שפורט במסגרת ההצעה, החברה תערוך לפחות סבב פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון הנוסף לא צלח, תעדכן החברה את המציעים בכתב ותאפשר להם להציע איש קשר נוסף אלטרנטיבי לצורך עריכת הבירור האמור.</p> | <p>21</p> | <p>כתב הזמנה</p>  | <p>15.</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.<br/>המחירים בהסכם מוצמדים למדד הקבוע במועד האחרון להגשת הצעות.</p>   | <p>הסעיף בנוסחו הנוכחי נוגד את עקרונות דיני המכרזים באופן שבפועל הוא דורש מהמציעים לתת את הסכמתם מכללא, כתנאי להשתתפות במכרז, להותיר את הצעותיהם בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת אף מעבר ל-180 הימים הנקובים בסעיף, דבר שאף אינו אפשרי מבחינת ההצעות הכספיות של המציעים.<br/><br/>לאור האמור לעיל, נבקש כי הסעיף יעודכן כך שיובהר כי ועדת ההצעות יעמדו בתקופן למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות וכי ועדת המכרזים רשאית לבקש הארכת תוקף של ההצעות לתקופה/ תקופות נוספת/ נוספות שלא תעלה על 60 ימים נוספים. לאחר תקופה זו, ככל שועדת המכרזים מבקש להאריך את תוקפן של ההצעות, המציעים יהיו זכאים להצמדה של הצעות המחיר שלהם החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות.</p>  | <p>24</p> | <p>כתב ההזמנה</p> | <p>16.</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>לאור העובדה כי המציעים משקיעים מאמצים ניכרים ומשאבים רבים לצורך ההשתתפות בהליך המכרזי והגשת הצעה מיטבית עבור החברה, נבקש כי סעיף 27.6 לא יחול בנסיבות של ביטול המכרז בהתאם לסעיפים 27.2-27.4, וכי בנסיבות אלו המציעים יהיו זכאים להשבת מלוא עלויותיהם עם ההשתתפות בהליך המכרזי והגשת הצעותם.</p>  | <p>27</p> | <p>כתב הזמנה</p>  | <p>17.</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>1. נבקש שיובהר שהוראות סעיפים 28.1-28.3, 28.7-28.8 הנם רק במקרה שהוא באחריות הספק ו/או עקב במעשה ו/או מחדל של הספק.<br/>2. נבקש כי סעיף 28.5 יעודכן כך שתחולתו תהיה רק כאשר המציע בפועל לא עמד בדרישות הסעיף ולא רק במצב של "ספק סביר" שעשוי אף להתברר כשגוי ושהספק אכן יכל לעמוד במועדים האמורים.<br/>3. נבקש כי סעיף 28.6 יחול רק במקרה של ספק דין חלוט שביצעו לא עוכב.<br/>4. סעיף 29 בנוסחו הנוכחי יבוטל וכי בהינתן נסיבות המפורטים בסעיף 28 בכפוף להתייחסותנו כמפורט לעיל, החברה תהיה זכאית לפיצויים לפי דין בלבד.</p>   | <p>28</p> | <p>כתב הזמנה</p>  | <p>18.</p> |

- עסקי שמור -

|  |  |   |   |            |
|--|--|---|---|------------|
| <p>הבקשה נדחית.<br/>זכות העיון היא על פי דין.</p>  | <p>נבקש שיובהר כי חוות דעת משפטיות שניתנו לועדת המכרזים אודות פרשנויות אפשריות של מסמכי המכרז ו/או של הצעת המציע לעומת חוות דעת ביחס להכנות להליכים משפטיים אפשריים תוחרג מגדר הסעיף, וכי יובהר כי ככל שהדין מאפשר למציעים קבלת חוות דעת אלו חרף האמור בסעיף, הסעיף האמור לא ייחשב כוויתור של המציעים על איזה מהזכויות שמוענקות להם על פי דין לקבלת מסמכים של ההליך המכרזי לידיהם.</p>   | <p>30.1.<br/>2</p>                            | <p>כתב הזמנה</p>  | <p>19.</p> |
| <p>סעיף 17 - המחיר יעודכן ל 250 ש"ח לחודש.<br/>סעיף 18 – המחיר יעודכן ל 250 ש"ח לחודש.</p> | <p>מבקשים לעדכן את המחיר של סעיף 17 ל- 2500 ש"ח - מחיר של 160 שח אינו הגיוני לתחזוקת מערכת שכזו. מבקשים לעדכן את המחיר של סעיף 18 ל- 350 ₪.</p>  | <p>נספח<br/>2א</p>                            | <p>נספח<br/>2א<br/>למכרז<br/>שירותים<br/>אופציונליים<br/>במחירים<br/>קבועים</p> | <p>20.</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>נבקש כי במונח "תקופת אחריות" בשורה הרביעית תימחקנה המילים "ורכיבים שונים" וזאת על מנת למנוע התדיינות מיותרות וליצור וודאות הן עבור החברה והן עבור הספק. ככל שישנם רכיבים פרטיקולריים שהחברה מבקשת לכלול במסגרת הסעיף יש למנות אותן מפורשות.</p>   | <p>4</p>                                      | <p>הסכם<br/>התקשרות</p>   | <p>21.</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>נבקש שיובהר במונח "תקופת התחזוקה" ובכל מקום אחר בסכם בכללותו כי בכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשיקול דעת/לשביעות רצונה של החברה" בכל אופן שהוא יובהר, כי שיקול דעת זה ושביעות הרצון האמור כפופים להוראות המפורשות של הסכם ההתקשרות על נספחיו, וכי הספק יפעל בהתאם להוראות החברה ובלבד שאינן חורגות מהתחייבותיו על פי ההסכם, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p>       | <p>4,<br/>6.11,<br/>6.21,<br/>6.<br/>44.1</p> | <p>הסכם<br/>התקשרות</p>   | <p>22.</p> |
| <p>ראה מענה לשאלה 8 לעיל.</p>  | <p>המונח "וונדליזם" בנוסחו הנוכחי אינו סביר, ואף עשוי לגרום להאמרה מיותרת של הצעות הכספיות של המציעים לאור קשיים ראייתיים אודות כוונתו של המשחית והוכחת היסוד הנפשי שלו כמו גם הבעייתיות בהוכחת צמד המילים "נזק של ממש" (שאף מוסיף נדבך נוסף של חוסר וודאות להגדיר מהו נזק שאינו נזק של ממש שנגרם כתוצאה מוונדליזם), ועשוי להוביל את הצדדים להתדיינות מיותרות. לאור זאת, וכדי ליצור וודאות עבור הצדדים, נבקש כי המילים "כאשר קיימת הוכחה לכוונת המשחית לגרום נזק של ממש לרכוש" ימחקו</p> | <p>4</p>                                      | <p>הסכם<br/>התקשרות</p>   | <p>23.</p> |

- עסקי שמור -

|  |  |                      |                         |            |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------|
| <p>הבקשה נדחית.<br/>הספק יקבל הזמנת רכש מאושרת<br/>עבור כל שלב כמפורט בהסכם.</p> | <p>חרף האמור בסעיף זה, ועקב אופיו ארוך הטווח של ההתקשרות וההשקעות הרבות שיש בהיערכות להתקשרות מסוג זה, נבקש כי סיום ההסכם יעשה רק עקב הפרה של הספק ורק לאחר שניתנה לספק התראה מראש של 60 ימים ורק לאחר שנתנה לו הזדמנות לתקן את ההפרה בגינה מבוקש להפסיק את ההתקשרות ולאחר שניתנה לספק האפשרות להתגונן בפני טענות החברה כלפיו. ככל ולמרות האמור לעיל, החברה החליטה בכל זאת להביא את ההסכם לכדי סיום, החברה תיתן לספק הודעה מראש של 90 ימים וכן הספק יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד סיום הסכם בפועל, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עקב ביטול החוזה וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת ההתקשרות כדלקמן:<br/>(1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן;<br/>(2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו-<br/>(3) פיצויי פיטורים לעובדים.</p>   | <p>5.4,<br/>5.6</p>  | <p>הסכם<br/>התקשרות</p> | <p>24.</p> |
| <p>הבקשה נדחית</p>   | <p>1. נבקש כי חרף האמור בסעיף זה ובסעיפים אחרים בהסכם ההתקשרות אודות יכולתה של החברה להחליט אודות היקף הפרויקט (הרחבתו או צמצומו), לרבות מהפך הכלכלי והאמצעים שיישמו והכמויות שיוזמנו על ידה בפועל מתוך הכמויות המפורטות בכתב הכמויות שתומחר על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז, הסעיפים יעודכנו כך כך שכלל שנגרמו לספק הוצאות עקב ביצוע של כמויות פחותות לאור צמצום היקף העבודה על ידי החברה, הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות החברה לשנות את היקף העבודה (בסעיף זה ובהסכם בכללותו), לרבות שינוי הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר ההסכם (ללא שינויים) יהיה בהתאם למפורט להלן:<br/>12.3 השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה אחוזים (10%) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו רכיב/מוצר, וכן;<br/>12.4 השינוי הכולל בסך שכר ההסכם (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר ההסכם המקורי.<br/>2. כן נתבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיפים ציוד/עבודות/רכיבים/שירותים שלא תומחרו במפורש בכתב הכמויות ייחשבו כשינויים אשר הספק יהיה זכאי בגינם לתוספת על התמורה שתומחרה במסגרת הצעתו הכספית.</p> | <p>5.7</p>           | <p>הסכם<br/>התקשרות</p> | <p>25.</p> |
| <p>הבקשה מקובלת ביחס לסעיף 5.8 להסכם.</p>  | <p>נבקש כי בסיפא של הסעיף תתווספה המילים: <b>"בכפוף לתשלום מלוא התמורה לספק בגינן"</b>.</p>  | <p>5.8,<br/>23.4</p> | <p>הסכם<br/>התקשרות</p> | <p>26.</p> |

- עסקי שמור -

|  |   |                             |                     |            |
|--|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| <p>מאושר.<br/>ניתן להביא אישורים מתקנים בינ"ל.</p>   | <p>מבקשים להוסיף כי במידה והחיישנים יהיו מתצורה של INLINE כלומר באים במגע עם מי השתייה באופן רציף וללא מעקפים יתקבלו גם חיישנים בעלי תו תקן איכות מי שתייה בינלאומיים מחמירים וכי במידה והחיישנים יותקנו בתצורה שהמים לא יוחזרו לצנרת המים ניתן יהיה לאשר שימוש בכל חיישן בעל תקן לאיכות למי שתייה</p>  | <p>6.2</p>                  | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.27</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>1. נבקש שיובהר כי הספק עובד רק על בסיס לוחות הזמנים שהוגדרו במפרט הטכני. ככל ומתבקש שינוי ללוחות הזמנים ו/או לשלבויות העבודה בהסכם שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק יהיה זכאי לתשלום ולהארכת לוחות הזמנים במסגרת הוראת שינויים אשר תידון בין הצדדים. כן נבקש, כי הסכם ומסמכי המכרז בכללותו יעודכנו כך שבמקרה של עיכובים בעבודות של הספק שלא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, לרבות עיכובים כאמור שנגרמו כתוצאה מהוראותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או עקב מעשה ו/או מחדל של קבלנים אחרים באתר, הספק יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים של הפרויקט ולפיצוי בגין ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך לרבות התחייבויות למול צדדים שלישיים.</p> <p>2. נבקש כי המילים "ובהתאם להחלטת החברה" יימחקו מהסיפא של סעיף 6.7.</p> <p>3. נבקש כי המילים "שייקבע על ידי החברה" בסעיף 6.8 יימחקו ובמקומם יתוופו המילים: "<b>שהוגדרו במפרט הטכני</b>".</p> | <p>6.7<br/>6.8</p>          | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.28</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>נבקש כי לאחר המילים "או בזמן אחר שייקבע על ידי החברה" יתווספו המילים: "<b>שלא יפחת התקופה האמור ברישא לסעיף זה</b>".</p>   | <p>6.11</p>                 | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.29</p> |
| <p>הבקשה נדחית.<br/>ביצוע שירותים באמצעות קבלני משנה יבוצע רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מועדת המכרזים של החברה.</p> | <p>נבקש כי החברה לא תמנע ממתן אישור להעברת עבודות לגורם אחר, לרבות קבלן משנה, אלא מטעמים מנומקים וסבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת, וכי קבלני משנה ו/או גורמים אחרים אשר כלולים במסגרת הצעת הספק למכרז לא ידרשו אישור כנדרש בסעיף.</p>  | <p>6.18<br/>6.39<br/>21</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.30</p> |
| <p>הרמה המקצועית הינה בהתאם למפרט הטכני ולפי הוראות המפקח וכן לפי תקנות רגולציה נדרשות.</p>                          | <p>נבקש שיובהר בסעיף זה ובכל מקום אחר בסכם בכללותו כי בכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "ברמה מקצועית גבוהה/גבוהה ביותר/מעולה" בכל אופן שהוא יובהר, כי הרמה המקצועית אשר בהתאם אליה נדרש הספק לבצע את העבודות היא בהתאם לנדרש באופן מפורש במפרט הטכני.</p>   | <p>6.21</p>                 | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.31</p> |



- עסקי שמור -

|                      |  |             |                     |            |
|----------------------|--|-------------|---------------------|------------|
| <p>הבקשות נדחות.</p> | <p>1. נבקש שהסעיף יעודכן וכן כל מקום אחר בהסכם אשר דן בסוגיה זו, באופן שהחברה לא תהיה זכאית לבצע עבודה שלא באמצעות הספק אלא במקרה של מעשה ו/או מחדל שבאחריות הפסק וזאת רק בכפוף למשלוח התראה בכתב לספק תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה והאפשרות להתגונן ולהעלות טענות נגד העסקתו של גורם אחר לביצוע עבודות ו/או שינויים. ככל שחרף האמור החליטה החברה לבצע שינויים ו/או עבודות כלשהן במקומו של הספק, זכות החברה להתקשר עם ספק אחר לביצוע אותן השינויים ו/או העבודות כפופה לכך כי הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי הספק לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק עצמו, לרבות לכל עניין מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים, ומבלי שהדבר ייחש כהסכמתו של הספק לעניין ו/או כגורע מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.</p> <p>2. כן מובהר כי הספק לא יישא בתשלום כלשהו להחברה בגין ביצוע של העבודות על ידי ספק אחר, מכל סיבה שהיא, וכל מחלוקת בענין תופנה לערכאות בהתאם להוראות ההסכם. לחילופין, כי הפיצוי בגין האמור יעמוד על שיעור של 5% בלבד מעלות העבודה, כסעד סופי של החברה בגין ביצוע העבודות חלף הספק וכי בכל מקרה, הספק לא יישא באחריות לטיב התכנון והביצוע של העבודות האמורות לרבות כל השלכה של העבודות האמורות על יתר העבודות שבוצעו על ידי הספק ו/או הפרויקט בכללותו.</p> <p>3. ככל שהחברה הביאה את ההסכם לסיום משלא עקב הפרותו על ידי הספק, הספק יהיה זכאי למלוא עליותיו ונזקיו עם סיום ההסכם, לרבות תשלום מלוא התמורה לו היה זכאי לו ההסכם הושלם במלואו.</p> | <p>6.31</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.32</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>נבקש כי המילים "וזאת ללא כל הודעה ו/או תאום מראש" יימחקו ובמקופם יתווספו המילים: "<b>בתיאום מוקדם של לא פחות מ-48 שעות, ובכפוף להתכנות מקצועית וחוסר השפעה על קצב קידום העבודות</b>".</p>   | <p>6.36</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.33</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>יובהר כי האמור בסעיף הוא רק בכפוף לכך שהחברה כללה במסגרת לוחות הזמנים שצירפה למפרט הטכני באפרים, קשרים ואילוצים מהסוג המפורטים בסעיף בתוך לוחות הזמנים וכבסיס לו. ככל שאלו אינם כלולים במסגרת לוחות הזמנים ולא נקלחו בחשבון, הספק יהיה זכאי לשיפוי עבור מלוא עליותיו ונזקיו שנגרמו לו כתוצאה מהפסקות עבודה כאמור.</p>   | <p>6.38</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.34</p> |

- עסקי שמור -

|   |  |                           |                     |            |
|---|--|---------------------------|---------------------|------------|
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p><b>יובהר כי הוראות הסעיף לא יחולו בהינתן אחד מהמקרים המפורטים להלן:</b><br/>(1) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של העבודות ו/או הציוד שסופק ו/או כל מערכת או רכיביה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא באמצעות הספק; (2) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכת או ברכיביה; (3) ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכת ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק, לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם אחר שאינו הספק; (iv) החברה לא תאפשר לספק לבצע את התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב בהסכם.</p> | <p>6.41</p>               | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.35</p> |
| <p>הבקשה נדחית. אין סגר.</p>  | <p><b>נבקש לציין כי בתקופה זו המדינה נמצאת בסגר ולא ניתן לקיים סיור קבלנים ו/או סיורים בשטח על מנת לבחון את האתרים וסביבתם</b></p>   | <p>6.43.1</p>             | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.36</p> |
| <p>על הספק לא הוטלו עלויות שמירה. הבקשה נדחית.</p>  | <p>בהתאם להוראות סעיף 6.38 החברה מקיימת פעילות שוטפת שלה באתרים, ולאור זאת אין זה סביר שיש להשית על הספק עלויות שמירה. כמו כן כל האתרים נמצאים באזור התאגיד ותחת אחריותו הן מבחינת גישה והן מבחינת ציוד נוסף הקיים באתר ושאינו קשור לקבלן. לאור זאת מתבקש כי הסעיף יימחק בכללותו.</p>  | <p>6.43.2</p>             | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.37</p> |
| <p>הבקשה נדחית. טיב החומרים יוגדר לפני תחילת העבודות.</p>   | <p>יובהר כי הספק יפעל בהתאם להוראות המפקח ואולם מבלי שיהיה בכך כדי להוות הסכמה של הספק לקביעת המפקח ו/או כדי לגרוע מאילו מזכויות הספק שעומדות לו בהתאם להסכם ו/או לפי דין. קביעות המפקח יהיו במישור המקצועי בלבד, והצדדים יעבירו את המחלוקת להכרעה במישור המשפטי והכלכלי לערכאה המוסמכת בישראל בהתאם להוראות ההסכם.</p>  | <p>6.44.4</p>             | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.38</p> |
| <p>הבקשה נדחית. תכנית עבודה מסודרת תקבע לאחר סיור עם הקבלן בשטח.</p>  | <p>חרף האמור בסעיף יובהר כי כל שינוי מלוחות הזמנים ושלביות העבודה שאושרה במועד החתימה על ההסכם, ושלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, תזכה את הספק להנפקת הוראת השינויים אשר תזכה אותו בתמורה נוספת ועדכון לוחות זמנים.</p>   | <p>6.45.6</p>             | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.39</p> |
| <p>1. הבקשה לא מובנת. התמורה תשולם כנגד אישור ביצוע העבודה על ידי החברה על פי הכמויות שבוצעו בפועל בפרויקט.<br/>2. הבקשה נדחית, עלות ליחידת קצה אשר תקבע לפי המחירון במכרז, תכלול את כל העלויות לרבות כוח אדם, ציוד הנדסי, כלים וכו'. התמורה תשולם באופן סופי ולא יינתנו תשומות נוספות.</p> | <p>1. נבקש להוסיף הבהרה כללית ביחס לכל מקום בחוזה המתייחס להוראות שינתנו לספק על ידי החברה ו/או המפקח, כי הספק יפעל בהתאם להוראותיהם ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי הסכם, המפרט הטכני, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון שינויים לרבות התאמת התמורה ולוח הזמנים.<br/>2. ככל והחברה מבקשת ייעול שיטות עבודה ו/או תוספת של כח אדם מעבר לכח האדם שנכלל במסגרת תמחור העבודה ו/או תוספת כלים ו/או ציוד ועוד, תוספת זו תבוצע במסגרת הוראת השינויים שתזכה את הספק בתוספת תמורה ועדכון לוחות הזמנים.</p>  | <p>6.45.8<br/>6.45.11</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.40</p> |

- עסקי שמור -

|   |   |               |              |     |
|---|---|---------------|--------------|-----|
| הממשקים מפורטים במפרט הטכני, מובהר כי בשלב זה נדרש ממשק למערכת INFOR של מי אביבים ול-GIS העירוני. במידה וידרשו ממשקים למערכות נוספות יתומחר בנפרד | הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו סביר היות והוא דורש מהמציעים אפריורי להתחייב לבצע הקמה והפעלה של מספר ממשקים אינסופיים, דבר שנעדר כל היגיון מקצועי ו/או כללי ואף יגרום לייקור שלא לצורך של ההצעות הכספיות. לאור זאת נבקש שיובהר כי חובת הספק להקמה והפעלה של ממשקים היא בקשר לממשקים הישירים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ובהתאם למפורט במפרט הטכני בלבד.   | 6.48.4        | הסכם התקשרות | 41. |
| הבקשה נדחית.  | 1. נבקש כי כל קיזוז/ ניכוי שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לספק על פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לספק של 14 יום לפחות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וכי וככל שהחברה החליטה לאחר כל האמור לעיל לקיזוז סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הספק (לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי) וכן לא יגרע מזכויות הספק לפי כל דין.<br>2. נבקש שיובהר שקיזוז יכול להתבצע רק תחת הסכם ההתקשרות ורק מסכומים המגיעים להחברה על-פי הסכם ההתקשרות הנוכחי. | 7.122         | הסכם התקשרות | 42. |
| הבקשה מתקבלת.   | נבקש שיובהר כי ההצעה הכספית של המציע תהווה הבסיס לתשלום.  | 7.2           | הסכם התקשרות | 43. |
| הבקשה נדחית.  | לאור האמור בסעיף נבקש שיובהר בסעיף זה ובהסכם בכללותו כי הספק אינו מחויב לבצע כל עבודה ו/או הוראה של החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בלא התקיימות תנאי סעיף זה והדבר לא ייחשב כהפרה של ההסכם, וככל שנגרמו עיכובים בעבודות עקב מחדל של החברה בהנפקת הזמנת רכש מאושרת, הדבר יזכה את הספק בעדכון לוחות זמנים והשבת עלויות שנגרמו לו עקב עיכוב זה.  | 7.3           | הסכם התקשרות | 44. |
| הבקשה נדחית. התשלום יבוצע בהתאם לחוק מוסר תשלומים.  | נבקש כי הסעיף יוגבל כך שהתשלום יבוצע לא יאוחר מאשר 45 ימים ממועד הגשת החשבונית על ידי הספק.   | 7.6           | הסכם התקשרות | 45. |
| הבקשה נדחית.  | נבקש להוריד את המילה לפחות ולעדכן כי אחוז ההנחה יעודכן ל-5%.  | 7.9<br>7.14.1 | הסכם התקשרות | 46. |
| הבקשה נדחית. סיום התקשרות יהיה בהתאם להסכם.   | חרף האמור סעיף יובהר כי החברה לא תהיה רשאית לבטל את ההסכם, במלואו או כל חלק ממנו, שלא עקב הפרה בגין מעשה ו/או מחדל שבאחריות הספק, ואף זאת רק לאחר מתן התראה מראש ובכתב של 30 ימים על כוונתה לעשות כן ומתן אפשרות לספק להתגונן ולטעון את טענותיו ולנסות ולהוכיח אחרת ושקילה מהותית של טענות אלה על ידי החברה. ככל וחרף טענות הספק החליטה החברה על ביטול ההסכם, הספק לא יחזק כמסכים להחלטה והדבר לא יגרע מזכויותיו על פי ההסכם והדין.   | 7.16          | הסכם התקשרות | 47. |
| הבקשה נדחית.  | הסעיף כפוף להנפקת הוראת שינויים מתאימה ולהסכמת הצדדים אודותיה.  | 7.18          | הסכם התקשרות | 48. |

- עסקי שמור -

|   |  |          |                     |            |
|---|--|----------|---------------------|------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הבקשה נדחית. התכנון באחריות הקבלן. כל הנתונים שבידי החברה ימסרו לקבלן לרבות סיורי שטח.</li> <li>2. הבקשה נדחית. העבודות להתאמה והתקנת המערכת באחריות הקבלן.</li> <li>3. הבקשה נדחית. ראה מענה לשאלה 8 לעיל.</li> <li>4. הבקשה נדחית.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. חרף האמור בסעיף, נבקש שיובהר כי הספק לא יישא באחריות, לרבות בעלויות ו/או בהוצאות הכרוכות בטעויות ופגמים בתכנון הקשורות לאפיון העבודות ו/או הציוד המסופק ו/או המערכת ו/או איזה מרכיביה להנחות המקצועיות של החברה על בסיסן בוצע התכנון האמור.</li> <li>2. נבקש כי פגמים ו/או תקלות בעבודות ו/או בציוד שסופק שנובעות מאפיון העבודות ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הספק, לא יכללו במסגרת האחריות על כל המשתמע מכך.</li> <li>3. חרף האמור בסעיף הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה של החברה ו/או מי מטעמה (למעט על ידי הספק עצמו ו/או מי מטעמו) את העבודות ו/או הציוד שסופק שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה.</li> <li>4. כן נבקש כי במסגרת תקופת הבדק והאחריות, יוחרגו גם המקרים הבאים מתיקונים שעל הספק לבצע על חשבונו: (i) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של העבודות ו/או הציוד שסופק ו/או כל מערכת או רכיביה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא באמצעות הספק; (ii) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכת או ברשלנות בעבודות ו/או שימוש רשלני בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכת ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק, לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם אחר שאינו הספק; (iv) החברה לא תאפשר לספק לבצע את התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב בהסכם</li> </ol> | <p>8</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>49.</p> |
|---|--|----------|---------------------|------------|

- עסקי שמור -

|   |   |                                 |                     |           |
|---|---|---------------------------------|---------------------|-----------|
| <p>1.1 הבקשה נדחית.<br/>1.2 הבקשה נדחית<br/>1.3 הבקשה נדחית.<br/>1.4 הבקשה נדחית.<br/>1.5 הבקשה נתקבלת.<br/>1.6 הבקשה נדחית.<br/>1.7 הבקשה מתקבלת באופן חלקי ואך ורק בעניין גובה הפיצויים המוסכמים באופן שיתווסף סעיף 11.6 ובו ירשם:<br/>"ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 10% מסך התמורה ששולמה לספק תחת הסכם זה בגין כל תקופת ההתקשרות."</p> | <p>1. נבקש לקבוע ביחס לכל הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות הסכם ההתקשרות, כדלקמן:<br/>1.1. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו.<br/>1.2. ההסכם יעודכן כך שהחברה לא תהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הספק, כל עוד הספק משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים הסכם.<br/>1.3. להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הספק ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו.<br/>1.4. פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הספק יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות.<br/>1.5. טרם הטלת פיצוי תינתן לספק התראה מראש של 14 ימים לפחות.<br/>1.6. כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "פיצוי מוסכם" הוא הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים בגין הפרה ספציפית.<br/>1.7. בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנוזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך התמורה ששולמה לספק תחת הסכם זה בגין כל תקופה בנפרד (קרי, תקופת ההקמה לחוד, תקופת האחוריות לחוד, ותקופת התחזוקה לחוד (כל שנה חוזית עומדת בפני עצמה).</p> | <p>11.1,<br/>11.3-<br/>11.5</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>50</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>חובת השיפוי בסעיף תקום ובלבד שהחברה תקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור (2) תיתן לספק אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור (3) לא תאפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב (4) תאפשר לספק לקבוע את קו ההגנה וזוהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור (5) תמציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור.</p>   | <p>11.2</p>                     | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>51</p> |

- עסקי שמור -

|  |  |                      |                     |            |
|--|--|----------------------|---------------------|------------|
| <p>1. הבקשה מתקבלת.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה מתקבלת.<br/>4. הבקשה מתקבלת.<br/>5. הבקשה נדחית.<br/>6. הבקשה נדחית.<br/>7. בסיום תקופת האחריות לכל השלבים תעודכן הערבות לסכום של 50 אלף ₪.</p> | <p>נבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות הביצוע וערבות הטיב, כדלקמן:</p> <p>1. כי מימוש הערבות על ידי החברה (בסעיף זה ובהסכם בכללותו) כפופה להתראה מראש מטעם החברה וכן לכך שלספק ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והחברה החליטה לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית החברה בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הספק לטענות החברה ומבלי לגרוע מזכויות הספק לפי כל דין.</p> <p>2. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הספק לפשרה שהושגה.</p> <p>3. כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו לאחר שניתנה לספק הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.</p> <p>4. כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.</p> <p>5. כי כל מקרה בו תממש החברה את ערבות הספק, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הספק לפי דין.</p> <p>6. כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הוא יידרש לחדש אותה, אך לא יותר מאשר, כך שתקבע תקרה לחידושי הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות המקורית בתוספת סך החידושים לא יעלה על פי שניים (2) מסכום הערבות המקורית.</p> <p>7. נבקש כי בתקופת האחריות הערבות תופחת לסך של 2.5% אחוזים משכר החוזה ששולם בפועל וזו תופחת באופן לינארי במהלך תקופת האחריות.</p> | <p>12</p>            | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.52</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>הוראות סעיפים אלו אינן סבירות ובלתי מידתיות ונוגדות את העיקרון שאותו באו להסדיר – שיפוי של החברה בגין נזקים שנגרמו לה עקב תביעת להכרה ביחסי עובד-מעביד שהתקבלו על ידי בית הדין המוסמך לכך בישראל בספק דין חלוט שביצעו לא עוכב. הסעיף בנוסחו הנוכחי אנו מתאים לאופי העסקה הנדונה והיא מתאימה לעסקה בה חברה של אדם יחידני התקשרה עם חברה בתור גוף עצמאי ולאחר מכן הגישה תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד. לאור זאת, נבקש לעדכן את הסעיף כך שספק מתחייב לשפות את החברה בהתאם בכפוף להתקיימות התנאים שמנינו בהתייחסות שלנו לסעיף 38 בטבלה זו לעיל.</p>  | <p>13.3<br/>13.4</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.53</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף כפופות לדיני הגנת הפרטיות.</p>  | <p>14.4</p>          | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.54</p> |

- עסקי שמור -

|  |   |           |                     |            |
|--|---|-----------|---------------------|------------|
| <p>1. הבקשה מקובלת<br/>2. הבקשה נדחית<br/>3. הבקשה מקובלת כך שהאחריות תהיה על פי דין.<br/>4. הבקשה נדחית.<br/>5. הבקשה נדחית<br/>6. הבקשה מתקבלת<br/>7.1 הבקשה נדחית<br/>7.2 הבקשה מקובלת<br/>7.3 הבקשה נדחית.</p> | <p>1. נבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיף הספק לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של החברה ו/או המנהל ואו מי מטמעם, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו.<br/>2. נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא, <u>באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו</u>, כדלקמן:<br/>אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה".<br/>3. נבקש כי אחריות הספק תהיה בהתאם ובכפוף לדרישות כל דין, ובכפוף להתייחסותנו לסעיף האחריות בטבלה לעיל<br/><u>אחריות נזיקית</u><br/>4. נבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיף הספק לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של החברה ו/או המפקח ו/או מי מטמעם, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו.<br/>5. נבקש להגביל את אחריות הספק למעשה ו/או מחדל ישיר שלו ו/או של מי מטעמו בלבד וכי בכל מקרה הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו.<br/>6. כן נבקש להבהיר בחוזה, כי בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב כוח עליון או עקב מעשה או מחדל של החברה או כל צד ג' שאינו הספק או מי מטעמו.<br/>7. נבקש להבהיר בחוזה כי חובת הספק ואחריותו לפיצוי ו/או שיפוי על פי החוזה ו/או על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים:<br/>(1) התקבל פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב;<br/>(2) החברה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב;<br/>(3) על אף כל הוראה אחרת בהזמנה ו/או בחוזה, על נספחיו, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי החוזה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על שכר החוזה ששולם לספק בפועל מכוח החוזה (בגין כל תקופה בנפרד, ובתקופת התחזוקה בגין כל שנת תחזוקה בנפרד) ו/או עד לגבול האחריות הביטוחית לפי הנמוך מבין השתיים. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום החוזה ו/או ביטולו.</p> | <p>15</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>.55</p> |
|--|---|-----------|---------------------|------------|

- עסקי שמור -

|  |   |           |                     |           |
|--|---|-----------|---------------------|-----------|
| <p>8. הבקשה נדחית</p> <p>1. הבקשה מקובלת ראה מענה לסעיף 6 בשעה 55 לשאלות ההבהרה.</p> <p>2. ראה מענה לשאלת הבהרה 8 לעיל.</p> <p>3. הבקשה נדחית. הקבלן אחראי על המערכות בכל תקופת ההתקשרות.</p> <p>4. הבקשה נדחית.</p> <p>9. הבקשה נדחית.</p> <p>10. הבקשה נדחית.</p> <p>11. הקבלן יקבל מפת GIS של התשתיות הידועות לחברה. ראה סעיף 21 לנספח א' בעניין תשלום על עבודות נוספות ככל וידרשו.</p> | <p><u>אחריות לטיב</u></p> <p>8. נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק בנסיבות הבאות:</p> <p>(1) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הספק;</p> <p>(2) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם;</p> <p>(3) ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הספק/ספקי משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן;</p> <p>(4) בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם;</p> <p>(5) החברה ו/או מי מטעמה לא אפשרה לספק לבצע את התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.</p> <p>נבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה.</p> <p>10. נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון העבודות או רכיבי הציוד המסופקים במסגרתם ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הספק, לא יכללו במסגרת האחריות לביצוע פעולות תחזוקה על כל המשתמע מכך.</p> <p>11. סעיף 15.6 תשתיות</p> <p>נבקש, כי הסעיף יעודכן כך שהחברה תמסור לספק מפה של התשתיות, העיליות והתת-קרקעיות הידועות וכי בגין תשתיות תת-קרקעיות ידועות לא פעילות הקשורות לביצוע העבודות הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מעבר לתמורה החוזית. בגין הסרת תשתיות תת-קרקעיות "חיות" וכן בגין איתור והסרת תשתיות תת-קרקעיות לא ידועות הספק יהיה זכאי לתשלום ומלוא עלויותיו וכן להארכת לוחות הזמנים בהתאם, וכל זאת רק ככל שכל האמור לעיל נחוץ לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה.</p> |           |                     |           |
| <p>הבקשה מתקבלת.</p>   | <p>נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע הכפוף לחובת סודיות, במסגרת הסעיף כמפורט להלן: (א) למידע שפורסם ברבים, לרבות על ידי החברה ו/או מי מטעמה; (ב) מידע שבעת מסירתו לידי הספק כבר היה נחלת הציבור, או שהפך לאחר מכן לנחלת הציבור ללא הפרת חובת סודיות של הספק; (ג) מידע שהיה ברשות הספק באופן חוקי ומבלי שהופרה חובת סודיות כלשהי לגביו, קודם לקבלתו מהחברה ו/או פותח עצמאית ע"י הספק ללא הסתמכות על המידע של החברה ו/או ידע כללי מקצועי שהיה בידי הספק קודם לגילוי; (ד) מידע שיימסר כדין לידי נציג הספק, על ידי צד שלישי ללא הפרת חובת סודיות; (ה) מידע שגילוי יידרש על פי דין, ובלבד שמיד לאחר קבלת הדרישה לגילוי המידע יודיע הספק לחברה על כך, ככל שהדבר יתאפשר ע"פ דין, והספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר לחברה, אם תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה להתגונן בפני דרישת הגילוי.</p>   | <p>17</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>56</p> |



- עסקי שמור -

|   |  |                  |                     |           |
|---|--|------------------|---------------------|-----------|
| <p>1.1 בהודעה לחברה בכתב בלבד.<br/>1.2 בקבלת אישור החברה מראש ובכתב בלבד.<br/>1.3 ראה מענה לשאלה 1.2 לעיל.<br/>2. אישור החברה להחלפת ספק משנה / קבלן משנה תהיה בהתאם לשיקולים מקצועיים ולאחר שבחנה את המניעים מצד הקבלן הראשי להחלפת קבלן המשנה. החברה לא תתיר לקבלן ראשי להפעיל קבלן משנה בעל ניסיון, רמת מקצועיות ואיכות שאינם עומדים בדרישות המכרז.<br/>3. הבקשה נדחית</p> | <p>1. חרף האמור בסעיף נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה הדורשת את אישור החברה:<br/>1.1 המחאת זכותו של הספק לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות.<br/>1.2 המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת מניות בספק).<br/>1.3 המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים במסגרת הצעת הספק למכרז.<br/>2. נבקש כי החברה לא תמנע ממתן אישור להסבה וכן לא ידרשו החלפה של ספק משנה אלא מטעמים מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת.<br/>3. יובהר כי הסבה של החברה את ההסכם תיעשה בכפוף לכך שזכויות הספק תחת הסכם זה אינן נפגעות.</p>   | <p>18<br/>21</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>57</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה מקובלת חלקית, כך שבטרם ביטול ההסכם, תינתן לספק הזדמנות להשמיע טענותיו. <b>שאר הבקשה נדחית.</b><br/>3. הבקשה מקובלת<br/>4. הבקשה מתקבלת רק ביחס לסעיף 19.1(2).<br/>5. הבקשה נדחית.<br/>6. הבקשה נדחית.</p>   | <p>1. נבקש כי ההסכם יעודכן כך שהחברה לא רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם ו/או לסלק את ידו של הספק מהאתר בגין עיכובים בביצוע העבודות שאינן באחריותו הישירה של הספק לרבות שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק.<br/>2. בנוסף, נבקש כי ההסכם יעודכן כך שבכל מקרה שבה החברה רשאית לבטל/לסיים את ההסכם/לסלק את ידו של הספק מהאתר, ייערך הביטול/הסילוק האמור אך ורק לאחר שניתן לספק האפשרות להשמיע טענותיו בעניין והחברה שקלה את טענותיו. ככל ולאחר האמור לעיל, החליטה החברה להביא את ההסכם לכדי סיום, הספק יהיה זכאי לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד סיום ההסכם וכן לתשלום של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עכב ביטול ההסכם וזאת נוסף להחזר הוצאות הפסקת ההתקשרות כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; (3) פיצויי פיטורים לעובדים.<br/>3. נבקש כי הוראות סעיף 19.1(1) יוכפפו להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ובפרט להוראות הקוגנטיות של סעיף 68 לחוק זה.<br/>4. נבקש שהוראות סעיף 19.1(2), 19.2 ו-19.3 יעודכנו כך שהוראות הסעיף יחולו רק לאחר קביעה מפורשת של בית משפט מוסמך בפסק דין חלוט שביצעו לא עוכב.<br/>5. נבקש שהמילה "ייסודית" תימחק מסעיף 19.1(4).<br/>6. יובהר כי האמור בסעיף 19.7 כפוף להתייחסותנו לנושא פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 37 בטבלה זו לעיל, וכן כפוף להתייחסותנו להוראות סעיף 19 כמפורט לעיל. נבקש לבטל את הפיצוי שהרי פיצויים מוסכמים צריכים להתייחס להפרה ספציפית ומוגדרת מראש ולכן לא מקובל לקבוע פיצוי מוסכם באופן זה. לחילופין, נבקש כי סכום הפיצוי המוסכם יעמוד על סך של 100,00 ש"ח מבלי לגרוע מזכויות הספק לפי דין ומבלי שזו תיחשב כהסכמתו להשתתף הפיצוי המוסכם האמור.</p> | <p>19</p>        | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>58</p> |

- עסקי שמור -

|   |   |                     |                     |            |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| <p>1. נציין כי סעיפי החוזה בהם החברה רשאית להביא את ההסכם לידי סיומו הינם לאחר שהחברה הודיעה בכתב לקבלן לתקן את כל הליקויים והכשלים בפרק זמן סביר ולאחר שבוצע שימוע לקבלן והחברה הגיעה למסקנה כי הקבלן אינו יכול לעמוד בדרישות נשוא המכרז וכי מוצו כל ההליכים מולו.<br/>1. ראה מענה לסעיף 1 לעיל.</p> | <p>1. הוראות הסעיפים אינן מקובלות ונוגדות את עקרונות דיני המכרזים ודיני החוזים. בנוסף, אין למציעים כל אפשרות לכלכל את הצעתם באופן מושכל אם בכל עת שהיא החברה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר או לבצע עבודות שכלולות במכרז על ידי גופים אחרים. לאור זאת נבקש למחוק את הסעיפים ולהבהיר, כי כל עוד ההסכם בתוקף ולא בוטל בשל הפרה של הספק לא תוכל החברה להתקשר עם גורם אחר לביצוע השירותים נשוא המכרז, שהרי זו המטרה והמשמעות של עריכת הליך מכרז פומבי.<br/>2. לחילופין נבקש שהתייחסותנו להוראות סעיף 19 בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.</p>   | <p>20,<br/>23.5</p> | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>59.</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.<br/>4. ראה מענה לשאלה 47 לעיל.</p>   | <p>1. במקרה שבו החברה מבקשת לעצור, להשהות או להפסיק את עבודות, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות, בכל אתר או ברפויקט בכללותו, נבקש שיובהר כי החלטה זו תינתן רק לאחר מתן התראה בכתב של לא פחות מאשר שישים (60) ימים, תוך מתן אפשרות לספק להביע עמדותיו בעניין לרבות לעניין ההשלכות הכלכליות והנזקים שיגרמו לו עקב החלטת החברה.<br/>2. כן נבקש כי ככל שיידרש שינוי ללוחות הזמנים לביצוע העבודות עקב הפסקת העבודות, שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק יהיה זכאי לתשלום בגין התקופה של הפסקת העבודות וכן להארכת לוחות הזמנים.<br/>3. נבקש להבהיר כי הספק יהיה זכאי לקבל תמורה בגין הוצאות השירות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת העבודות, לרבות ככל והספק יידרש להחיש את ביצוע עבודתו בשל הפסקת העבודות על ידי החברה. כן יובהר כי חידוש העבודות על ידי הספק כפופה להסכמת הצדדים, לרבות בקשר למחירים ולוחות הזמנים לביצוע המשך העבודה.<br/>4. חרף האמור בסעיף זה, נבקש כי סיום ההסכם יעשה רק עקב הפרה של הספק ורק לאחר שניתנה לספק הזדמנות לתקן את ההפרה בגינה מבוקש להפסיק את ההתקשרות ולאחר שניתנה לספק האפשרות להתגונן בפני טענות החברה כלפיו. ככל ולמרות האמור לעיל, החברה החליטה בכל זאת להפסיק את ביצוע העבודות, זמנית או לצמיתות, הספק יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עקב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות השירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת העבודות, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים; (4) פיצוי בגין בטלת כלים וכח אדם; (5) פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות אלטרנטיביות עקב התחייבויות הספק בהסכם עם החברה</p> | <p>כללי</p>         | <p>הסכם התקשרות</p> | <p>60.</p> |

- עסקי שמור -

|   |   |                |                                       |
|---|---|----------------|---------------------------------------|
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>1. נבקש כי במסגרת מתן הוראת שינויים, לרבות הוראה לאספקת חומרים וטובין נוספים, הספק לא יחל בביצוע הוראת השינויים קודם לגיבוש הסכמה המתייחסת לתמורה וללוחות הזמנים בגין ביצועם וההשפעה על העבודות של הוראת השינוי האמורה. לחילופין, החברה תידרש לשלם לספק את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כמקדמה על חשבון ביצוע העבודות כאשר הספק שומר על מלוא זכויותיו בקשר לזכאות לתשלום מלוא הסכום הנוטר.</p> <p>2. כן נבקש, כי החלטת החברה בעניין הוראת שינוי לא תיחשב להסכמת הספק ולא תגרע מזכותו של הספק לפי כל דין.</p> | <p>כללי</p>    | <p>61.</p>                            |
| <p>הבקשה נדחית מחלוקת בנושאים טכניים/הנדסיים תועבר להכרעת סמנכ"ל/מנכ"ל מי אביבים.</p>   | <p>מחלוקות בנושאים טכניים/הנדסיים תובאנה להכרעת גורם בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתו באמצעות פניה לבית המשפט.</p>   | <p>כללי</p>    | <p>62.</p>                            |
| <p>1. ראה מענה לשאלה 1 לעיל.<br/>2. ראה מענה לשאלה 2 לעיל.<br/>3. ראה מענה לשאלה 3 לעיל.<br/>4. ראה מענה לשאלה 3 לעיל.</p>  | <p>1. האם ניתן להציג ניסיון מחו"ל או רק מישראל?<br/>2. האם ניתן להציג ניסיון של היצרן?<br/>3. האם המערכות המוצגות בניסיון צריכות להיות פעילות עד לתאריך הגשת המכרז?<br/>4. האם נדרש להציג תקופה מינימאלית לעבודה של אותן מערכות?</p>  | <p>12.2</p>    | <p>ניסיון מקצועי עמוד 4</p>           |
| <p>כמפורט בסעיף 21 למסמכי המכרז.</p>  | <p>נא לפרט יותר כיצד יתבצע בפועל שיקלול המחיר – איזו עמודה תסוכם מאיזה נספח ובמה תוכפל – נשמח לדוגמה</p>  | <p>20.3</p>    | <p>אופן שיקלול הצעת מחיר עמוד 5</p>   |
| <p>לא ניתן לקבל את הבקשה</p>  | <p>ניסיון המציע בביצוע השירותים הנדרשים – מבקשים להוסיף קבלת נקודות עבור ניסיון בכ-5 גופים שונים לפחות כאשר בכל גוף הותקנו לפחות 5 יחידות שונות</p>   | <p>21</p>      | <p>אופן שיקלול רכיב האיכות עמוד 6</p> |
| <p>1. הכוונה לספק ולהתקין יחידה קצה (תקשורת) נוספת ללא חיישנים<br/>2. כן.<br/>נציין כי על הקבלן לכלול במחיר המוצע על ידו את כל העלויות הנלוות בהתקנת יחידות הקצה והחיישנים לרבות חיווט, הגנות פיזיות, איטום, בדיקות, וכו' כמפורט בדרישות מסמכי המכרז.</p> | <p>1. נא לפרט יותר את סעיף 4 ו-5 – האם הכוונה לספק ולהתקין את יחידת התקשורת בלבד ללא החיישנים – משמע להחליף יחידה קיימת<br/>2. סעיפים 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – האם הכוונה באספקה והתקנה של חיישנים בלבד ללא יחידת תקשורת – משמע להתקין את החיישן על יחידה קיימת.</p>   | <p>נספח 1א</p> | <p>נספח 1א עמוד 12</p>                |
| <p>כן. החברה דואגת לסידורי התנועה באתר.</p>   | <p>אם התאגיד מלווה את ההתקנות ודואג לחסימת כבישים ע"פ הצורך כנדרש.</p>  | <p>כללי</p>    | <p>כללי</p>                           |
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"</p>  | <p>15.2.2</p>  | <p>אחריות בתקופת העבודות עמוד 37</p>  |
| <p>הבקשה נדחית.</p>   | <p>אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"</p>  | <p>15.2.3</p>  | <p>אחריות בתקופת העבודות עמוד 38</p>  |

- עסקי שמור -

|  |   |          |  |     |
|--|---|----------|--|-----|
| הבקשה נדחית  | אודה לתיקון והוספה: הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו שהגיעו מטעמם בלבד תוך כדי סילוק ושאיבת שפכים. | 15.3.1   | אחריות למערכת לכל אורך תקופת ההסכם עמוד 38     | .70 |
| הבקשה נדחית.   | אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"   | 15.3.2   | אחריות למערכת לכל אורך תקופת ההסכם עמוד 38     | .71 |
| הבקשה נדחית.   | אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"   | 15.3.3   | אחריות למערכת לכל אורך תקופת ההסכם עמוד 38     | .72 |
| ראה מענה לשאלה 11 לעיל.  | האם באתרים בהם נדרש לבדוק את איכות המים יש חשמל 24/7? , במידה ולא האם ניתן להתקין פאנל סולארי   | כללי     | מפרט טכני                                      | .73 |
| 1. לא תידרש דגימה רציפה אלא על פי משטר ניטור הניתן לשינוי בהתאם למענה לשאלה 12 לעיל.<br>2. ראה מענה לשאלה 12 לעיל.   | 1. האם נדרשת דגימה רציפה?<br>2. ואם כן מה קצב הדגימה שנדרש?   | כללי     | מפרט טכני                                      | .74 |
| עדכון של הנתונים בענן יתבצע עם קבלת הנתונים מיחידות הקצה. מופעי שיגור הנתונים מיחידות הקצה יהיו 3 פעמים ביום (מדי 8 שעות) אלא אם כן הבקר ביחידת הקצה זיהה חריגה ואז השידור יהיה מתפרץ (burst).                           | מה קצב עדכון הנדרש בענן   | כללי     | מפרט טכני                                      | .75 |
| בהתאם לשיקולים הנדסיים של הקבלן.   | האם להתקין במקום ארון בקרה  | כללי     | מפרט טכני                                      | .76 |
| מתקני המים ממוגנים אולם יהיו אתרים בהם ההתקנה תתבצע ברשת המים (לא במתקן) ואז ההתקנה תיידרש להתבצע בשוחות תת קרקעיות או עיליות. ניקוז: ההתקנות תתבצענה או בשוחות תת קרקעיות או במובלים פתוחים או במובלי ניקוז תת קרקעיים. | האם האתרים של איכות מים מוגנים / מוגדרים האם גישה בכל אתר   | כללי     | מפרט טכני                                      | .77 |
| החברה לא ביצעה מיפוי של סיגנלים / עוצמות שידור סלולאריות. על הקבלן מוטלת החובה לבצע את כל הבדיקות כחלק מהתכנון המפורט בטרם התקנת המתקן.  | האם ידוע בעיית תקשורת סלולארי באתרים למשל התקנה בתוך מבנה תת קרקעי  | כללי     | מפרט טכני                                      | .78 |
| 1. מפורט במסמכי המכרז.<br>2. השאלה אינה מובנית.  | 1. נבקש להגדיר מהי מערכת ניטור איכות מים<br>2. נבקש להגדיר מהי מערכת מדידת מדולרים ביום או ניקוז.   | 12.2, 21 | ניסיון מקצועי, אופן שקלול רכיב האיכות עמוד 4,6 | .79 |

- עסקי שמור -

|  |   |  |  |            |
|--|---|--|--|------------|
| <p>1. הבקשה מתקבלת<br/>2. הבקשה מתקבלת</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להסיר קוד 303 (דיבה, השמצה ולשון הרע) ואת קוד 326 (פגיעה בפרטיות) - אינם רלוונטיים לשירותים.<br/>2. לתקן את קוד "322" לקוד "332" בביטוח חבות המוצר.</p>  | <p>ביטוח אחרי ות מקצו עית / ביטוח חבות המוצר</p> | <p>2 נספח להסכם אישור קיום ביטוחים עמוד 49</p>   | <p>.80</p> |
| <p>1. הבקשה מתקבלת<br/>2. הבקשה נדחית, סעיף 4 יעודכן באופן שהמילים "... מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו" ימחקו.<br/>3. הבקשה נדחית. הסעיף הוא סעיף מס' 5.</p> | <p>מבוקש:<br/>1. סעיף 3 - להסיר את המילים "ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי".<br/>2. להסיר את סעיף 4.<br/>3. להסיר את סעיף 6 (אינו רלוונטי להצהרה זו).</p>  | <p>עמוד 50</p>                                   | <p>3 נספח להסכם הצהרה על פטור מאחריות לנוקים</p> | <p>.81</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p>  | <p>26.3</p>                                      | <p>עמוד 8</p>                                    | <p>.82</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p>  | <p>26.5</p>                                      | <p>עמוד 8</p>                                    | <p>.83</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להחליף את המילים של "אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי" במילה "אישור".</p>  | <p>26.8</p>                                      | <p>עמוד 8</p>                                    | <p>.84</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת<br/>2. הבקשה מקובלת.</p>  | <p>מבוקש:<br/>1. להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 14 יום בהמצאת אישור הביטוח לא יהווה הפרה של הסכם זה".<br/>2. להחליף את המילה "מסמכי" במילה "אישור".</p>  | <p>26.9</p>                                      | <p>עמוד 8</p>                                    | <p>.85</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת<br/>2. הבקשה נדחית.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "מסמכי" במילה "אישור".<br/>2. להסיר את המילים "המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו..." ועד סופא הסעיף.</p>   | <p>26.1</p>                                      | <p>עמוד 8</p>                                    | <p>.86</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה נדחית.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילים "המסמכים המפורטים להלן ומהווים" במילה "אישור הביטוח כמפורט להלן ומהווה".<br/>2. להסיר את המילים: "(להלן: "מסמכי הביטוח")".</p>  | <p>16.2</p>                                      | <p>נספח ח' - הסכם</p>                            | <p>.87</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p>  | <p>16.2.2</p>                                    | <p>נספח ח' - הסכם עמוד 40</p>                    | <p>.88</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש: להסיר את המילים "ההעתקים מפוליסות הביטוח ("מסמכי ביטוח"), כאמור, לרבות ה" בשורה הראשונה.</p>  | <p>16.2.3</p>                                    | <p>נספח ח' - הסכם עמוד 40</p>                    | <p>.89</p> |
| <p>הבקשות נדחות.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח לרבות" בשורה הראשונה ובשורה השניה.<br/>2. להחליף את המילים "אי המצאת מסמכי" במילה "אישור" בשורה השלישית.<br/>3. לחליף את המילה "מסמכים" במילה "אישור" בשורה הרביעית.</p> | <p>16.2.4</p>                                    | <p>נספח ח - הסכם עמוד 40</p>                     | <p>.90</p> |

- עסקי שמור -

|  |   |                          |                              |      |
|--|---|--------------------------|------------------------------|------|
| 1. הבקשה מקובלת.<br>2. הבקשה מקובלת.<br>3. הבקשה מקובלת.<br>4. הבקשה מקובלת.<br>5. הבקשה מקובלת. | מבוקש:<br>1. להחליף את הספרות 16.1 במילים "16.1.2 (ביטוח חבות כלפי צד שלישי) ו - 16.1.3 (ביטוח חבות מעבידים)".<br>2. להוסיף את המילה "החוקית" לאחר המילים "אחריותו" בשורה הראשונה.<br>3. להוסיף את המילים "המפורטים בסעיפים 16.1.2 (ביטוח חבות כלפי צד שלישי), 6.1.4 (אחריות מקצועית) ו - 6.1.5 (חבות המוצר)<br>4. להסיר את המילים "היה וייתבעו".<br>5. להוסיף את המילים "ו/או חבות הספק בגין" לפני המילים "הבאים מטעם הספק". | 16.3                     | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>40 | .91  |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם" במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום ההתקשרות על פי".   | 16.4                     | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>40 | .92  |
| 1. הבקשה מקובלת.<br>2. הבקשה מקובלת.   | מבוקש:<br>1. להסיר את המילים: "על ידי מי מטעמו ו/או עבורו".<br>2. להסיר את המילים "ו/או בעקיפין".   | 16.5.<br>1               | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>41 | .93  |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להסיר את המילה "אך לא מוגבל".   | 16.5.<br>2<br>עמוד<br>41 | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>42 | .94  |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש להוסיף את המילים "רכוש בקשר עם מוצר" לאחר המילים "גופנית ו/או נזק".   | 16.9.<br>1               | נספח ח' -<br>הסכם            | .95  |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש להוסיף את המילים "שהוגשה במהלך תקופת הביטוח" לאחר המילים "תביעה ו/או דרישה".  | 16.8.<br>1               | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>42 | .96  |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש: להוסיף את המילים "בהתאמות הנדרשות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עם קבלן המשנה מטעם הספק" בשורה הרביעית לאחר המילים "לרכושם ולאחריותם" וכן בסיפא הסעיף.  | 16.15                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>42 | .97  |
| הבקשות מקובלות.  | מבוקש:<br>1. להסיר את המילים "ו/או לפצות".<br>2. להסיר את המילים "ו/או בעקיפין".  | 16.16                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>42 | .98  |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם" במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת"   | 16.19                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>43 | .99  |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להסיר את המילים "הספק מתחייב להודיע" עד המילים "חבות מעבידים".  | .20<br>16                | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>43 | .100 |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש להסיר את הסעיף.   | 16.21                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>43 | .101 |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להסיר את המילים "על פי הסכם זה ו/או".   | 16.22                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>44 | .102 |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש להסיר את המילים "ו/או פיצוי".   | 16.23                    | נספח ח' -<br>הסכם עמוד<br>44 | .103 |

- עסקי שמור -

|  |   |                    |                                   |             |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה מקובלת.<br/>3. הבקשה מקובלת.<br/>4. הבקשה נדחית.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להסיר את המילים "לא יאוחר מ- 7 (שבעה ימים)".<br/>2. להסיר את המילים: "העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) הנערכות בקשר עם הסכם זה לרבות".<br/>3. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח" בשורה השלישית.<br/>4. להוסיף את המילים "לאחר קבלת דרישה מהחברה" בסיפא הסעיף.</p>   | <p>16.24</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.104</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות" הראשונה.<br/>2. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח ו/או" בשורה השלישית.</p>  | <p>16.25</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.105</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את המילים "על פי הסכם זה" בשורה הרביעית.</p>   | <p>16.26</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.106</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש להסיר את המילים "מסמכי הביטוח לרבות".</p>  | <p>16.27</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.107</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש להסיר את המילים "את העתקי פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח)".</p>  | <p>16.28</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.108</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה מקובלת.<br/>3. הבקשה נדחית.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח (הפוליסות) ואת".<br/>2. להסיר את המילים "מסמכי ו".<br/>3. להסיר את המילים "על פי הסכם זה ו/או".</p>  | <p>.29<br/>16</p>  | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.109</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש להוסיף את המילים "בביטוחי הספק" לאחר המילים "ההשתתפות העצמית".</p>   | <p>16.32</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.110</p> |
| <p>הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש להחליף את המילים "הבלעדית" במילים "על פי דין".</p>   | <p>16.34</p>       | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 44</p> | <p>.111</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש:<br/>1. להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "יהא אחראי".<br/>2. להסיר את המילה "בין" לפני המילה "במישרין" וכן להסיר את המילים "ובין בעקיפין" לאחר המילה "במישרין".</p>  | <p>15.1</p>        | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 37</p> | <p>.112</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>במקום המילים "נוק לעבודות" ירשם "נוק כתוצאה מעבודות"<br/>3. הבקשה נדחית.<br/>הקבלן אחראי על אתר העבודה בזמן עבודות ההתקנה ועל הציוד המותקן על ידו כולל מפגעי מזג אוויר.</p> | <p>מבוקש:<br/>1. להוסיף את המילים "אשר בבעלות הספק" לאחר המילים "הציוד" בשורה השנייה.<br/>2. להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר המילים בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה" וכן לאחר המילים "הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק".<br/>3. להסיר את המילים החל ב - "ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות...." ועד המילים "שלגים וכיו"ב".</p> | <p>15.2.<br/>1</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 37</p> | <p>.113</p> |
| <p>1. הבקשה מתקבלת.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "בלעדית" במילה "על פי דין".<br/>2. להסיר את המילה "כל" בשורה השלישית (פעמיים).<br/>3. מבוקש להסיר את המילה "לגוף".<br/>4. מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר המילה "לרכוש" בשורה האחרונה לסעיף.</p>  | <p>15.2.<br/>2</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 37</p> | <p>.114</p> |

- עסקי שמור -

|  |   |               |                                   |            |
|--|---|---------------|-----------------------------------|------------|
| <p>אייקי. לתת תשובות לשאר השאלות<br/>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.<br/>4. הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "בלעדית" בשורה הראשונה במילה "על פי דין".<br/>2. להסיר את המילה "כל" (פעמיים).<br/>3. להסיר את המילה "לגוף".<br/>4. מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר המילה "לרכוש" בשורה האחרונה לסעיף.</p>  | <p>15.2.3</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 38</p> | <p>115</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק זה לסעיף השיפוי הכללי 15.4.3</p>  | <p>15.2.4</p> | <p>נספח ח –<br/>הסכם עמוד 38</p>  | <p>116</p> |
| <p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת, יתווספו המילים "אשר באחריות/רשות הספק על פי דין ו/או על פי הסכם ו/או הסכמה" לאחר המילים "צד שלישי כלשהו" בשורה האחרונה.</p>            | <p>מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריות הספק על פי דין" לאחר המילים "צד שלישי כלשהו" בשורה האחרונה.</p>  | <p>15.3.1</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 38</p> | <p>117</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "בלעדית" במילים "על פי דין"<br/>2. להסיר את המילה "כל" (פעמיים בשורה השניה)<br/>3. להסיר את המילה "לגוף".</p>  | <p>15.3.2</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 38</p> | <p>118</p> |
| <p>הבקשה נדחית.</p>  | <p>מבוקש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק זה לסעיף השיפוי הכללי 15.4.3</p>  | <p>15.3.4</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 38</p> | <p>119</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.<br/>4. הבקשה נדחית</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "בלעדי" בשורה הראשונה במילים "על פי דין".<br/>2. להסיר את המילה "כל" (לאורך הסעיף).<br/>3. להסיר את המילים "ו/או עקיפה" בשורה הרביעית.<br/>4. להסיר את המילים "הספק ישא בתשלום כל קנס..." ועד המילים "עקב מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם" ולהכפיף את השיפוי לסעיף השיפוי הכללי 15.4.3.</p>   | <p>15.4.1</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 38</p> | <p>120</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה נדחית.<br/>4. הבקשה נדחית.<br/>5. הבקשה נדחית.<br/>6. הבקשה נדחית.<br/>7. הבקשה מקובלת.<br/>8. הבקשה נדחית</p> | <p>מבוקש:<br/>1. להוסיף את המילה "בתביעה" לפני המילים "בגין נזק".<br/>2. להסיר את המילים "על פי ההסכם ו/או".<br/>3. להסיר את המילה "כל" לפני המילה "דין".<br/>4. להוסיף את המילים "בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו" לאחר המילים "על פי דין".<br/>5. להוסיף את המילים "הסבירות" לאחר לאחר המילה "השונוות" בשורה השניה.<br/>6. להסיר את המילים "החברה תהיה רשאית לעכב..." עד המילים "בכפוף לכך שתימסר".<br/>7. להוסיף את המילים "החברה תמסור" לפני המילים "הודעה על תביעה" ואת המילים "מיד לאחר קבלתה" לאחר המילים "דרישה כאמור לעיל" בשורה האחרונה.<br/>8. להוסיף את המילים "החברה לא תתפשר בתביעה או דרישה כאמור מבלי לקבל את הסכמת הספק בכתב ומראש" בסיפא הסעיף.</p> | <p>15.4.3</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 39</p> | <p>121</p> |
| <p>1. הבקשה נדחית.<br/>2. הבקשה נדחית.<br/>3. הבקשה מקובלת</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה".<br/>2. להסיר את המילה "כל".<br/>3. להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר המילה "נזק".</p>  | <p>15.5.1</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 39</p> | <p>122</p> |
| <p>1. הבקשה מקובלת.<br/>2. הבקשה מקובלת.</p>   | <p>מבוקש:<br/>1. להוסיף את המילה "על פי דין" לאחר המילים "אחריותו של הספק".<br/>2. להוסיף את המילים "במסגרת השירותים נשוא ההסכם" בסיפא הסעיף.</p>   | <p>15.5.2</p> | <p>נספח ח' –<br/>הסכם עמוד 39</p> | <p>123</p> |



- עסקי שמור -

|      |                              |               |   |   |
|------|------------------------------|---------------|---|---|
| 124. | נספח ח' –<br>הסכם עמוד<br>39 | 15.6.<br>2    | 1. מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הספק אחראי" וכן להסיר את המילה "כל" לפני המילה נזק בשורה הראשונה.  | 1. הבקשה מקובלת<br>2. הבקשה נדחית   |
| 125. | נספח ח' –<br>הסכם עמוד<br>39 | 15.6.<br>3    | מבוקש:<br>1. להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הספק אחראי".<br>2. להסיר את המילה "כל" לפני המילה "נזק" בשורה הראשונה.<br>3. להסיר את המילה "ויפצה".<br>4. להחליף את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה" במילים "בכפוף לאמור בסעיף 14.4.3". | 1. הבקשה מקובלת.<br>2. הבקשה נדחית.<br>3. הבקשה נדחית.<br>4. הבקשה נדחית  |
| 126. | נספח ח' –<br>הסכם עמוד<br>39 | 15.7.<br>1    | מבוקש: להוסיף את המילים "לנוק אשר באחריות הספק על פי דין" לאחר המילים "פוטור בזאת את החברה מאחריות".  | הבקשה נדחית.<br>ראה מענה לשאלה 8 לעיל.  |
| 127. | נספח ח' –<br>הסכם עמוד<br>39 | 15.7.<br>2    | מבוקש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק זה לסעיף השיפוי הכללי 15.4.3.  | הבקשה נדחית.  |
| 128. | נספח ד<br>עמוד 16            |               | האם כל יח הקצה אמורות להיות מוזנות גם מסוללה וגם חיבור לחשמל/פאנל   | ראה מענה לשאלה 11 לעיל.   |
| 129. | נספח א'<br>עמוד 11           |               | כמה מ65 היח קצה במכרז סעיפים 2 ו3 צריכות להיות מתחת לאדמה וכמה מעל הקרקע.   | לחברה אין נתונים אלו. על הקבלן להיערך להתקנות היחידות הן תת קרקעיות והן עיליות. אשר יתאמו בין הקבלן והחברה בהתאם לאילוצי השטח, כאשר המיקום המדויק להתקנה יקבע על ידי החברה. |
| 130. | נספח 7                       | 1.22          | "למדוד ספיקות וזרימות ברשת הביוב והניקוז" – מה רמת הדיוק הנדרשת? האם ספיקה חישובית (מאנינג) או שימוש בדופלר או ש"ע  | רמת הדיוק הנדרשת עד 5% דיוק. הקבלן רשאי להשתמש בכל שיטות המדידה המוכרות על מנת להעביר תוצאה מדויקת ככל הניתן.   |
| 131. | נספח 7                       | 1.3           | הקמת ממשקי מידע – יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכדי על מנת לתמחר זאת נכון. כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול האחראיות   | כפי שנאמר בכנס ספקים – אין אפיון מפורט של הנדרש בממשקים והנושא יאופיין יחד עם הקבלן הזוכה.  |
| 132. | נספח 7                       | 1.8           | "נתונים און ליינ" – נא לדייק את ההגדרה שכן שיחידות דלות אנרגיה יהיה כשידור אחד ביום למעט התראות   | ראו מענה לשאלה 75   |
| 133. |                              | 1.10,<br>1.11 | הקמת ממשקי מידע – יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכדי על מנת לתמחר זאת נכון. כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול האחראיות   | ראו מענה לשאלה 131  |
| 134. |                              | 1.13          | הקמת מודול דוחות – יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכדי על מנת לתמחר זאת נכון. כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול האחראיות  | ראו מענה לשאלה 131  |
| 135. |                              | 1.14          | 1. המידע ייאגר ויישמר למשך 5 שנים – האם שמירה בפורמט CSV מספקת?<br>2. אם לא, מה כן?   | הכוונה שהמידע יישמר במערכת למשך לפחות 5 שנים. כך שניתן לחקור את המדדים השונים לפחות 5 שנים אחורה. פורמט CSV נדרש לצורך ייצוא נתונים מהמערכת לטובת ניתוח נוסף של המידע.      |
| 136. |                              | 1.16.<br>4    | "פשטות הפעלה..... בשפה עברית" מדובר בתוכנת בממשק אנגלית מבוקשת הקלה בנושא זה  | הבקשה מאושרת.<br>הספק הזוכה יעביר ספר הדרכה בעברית לתפעול המערכת ויחידות הקצה והחברה רשאית לדרוש במשך כל תקופת ההתקשרות תרגום היישומים ככל וידרשו.                          |

- עסקי שמור -

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
| 137. | 2.2        | ממשקים למערכות נוספות - ניתן לייצא ישירות נתונים למערכת סקאדה של התאגיד   | השאלה לא מובנת  |
| 138. | 2.2.1      | העברת נתונים הידראולים - האם לא מספיק לאפשר גישה למשתמש ברמת המתבונן ( מבוקשים 20 רשיונות )?  | הכוונה היא לכניסת משתמשים שונים בו זמנית. מטעמי אבטחת מידע נדרש שיהיו סיסמאות אישיות לכל משתמש בנפרד.   |
| 139. | 2.2.5      | "נתונים און ליין" - נא לדייק את ההגדרה שכן שיחידות דלות אנרגיה יהיה כשידור אחד ביום למעט התראות   | ראו מענה לשאלה 75   |
| 140. | 2.26       | הצגת נתוני התראה במערכת הבקרה העירונית - האם לא מספיק לאפשר גישה למשתמש ברמת המתבונן ( מבוקשים 20 רשיונות ) בנוסף לתפוצה במייל ?  | ראו מענה לשאלה 138  |
| 141. | 3.9        | תצוגה בעברית " מדובר בתוכנת בממשק אנגלית מבוקשת הקלה בנושא זה   | ראו מענה לשאלה 136  |
| 142. | סעיף 2.7   | הערה כללית - באפיון יחידת הקצה יש הרבה הגדרות מצמצמות ולא מרחיבות המקטינות את מספר המערכות אותם ניתן להציע. החשוב בעיני כי תובטח אמינות פעולת המכשיר מבחינת שידור לאורך זמן ולא דווקא לעסוק בפרוטוקולים ובפיצרים ייחודיים | הבקשה נדחית.  |
| 143. | 2.3.9      | מקלט GPS לצורך סינכרון - סינכרון זמן מתקיים בעת שידור. ניתן להציג במערכת את המיקום של היחידה אך אין מקלט GPS מובנה - מבוקש לבטל זאת.  | מקובל. המטרה היא לסנכרן שעונים בין כל יחידות הקצה לבין המערכת כך שנתוני הקריאות מוצמדים לתגי זמן (time stamp) מדויקים ברמת דיוק של שניה בודדת.  |
| 144. | 2.5.1      | פרוטוקול LORA פרוטוקול שעדיין אינו נפוץ דיו, לא בטוח שהוא עדיין מאושר בישראל - מבוקש לבטל דרישה זו.   | ככל שיאושר בעתיד - החברה מתכוונת לעבור לתקן זה. הקבלן יוכל לעשות שימוש בכל פרוטוקול להעברת נתונים ובלבד שהנתונים יועברו בצורה תקינה. עלויות התקשורת החודשיות חלות על הקבלן.   |
| 145. | 2.5.2      | חיבוריות לפרוטוקולים שונים - האם לא ניתן לדרוש את שידור המידע בלבד ולא משנה באיזו פרוטוקול ? ( העיקר שיגיע ליעדו ) - מבוקש לבטל   | ניתן להשתמש בכל פרוטוקול תקשורת שהינו מספק אמינות להעברת הנתונים בין יחידות הקצה השונות לבין המערכת.  |
| 146. | 2.5.3      | 2 כרטיסי SIM כיום המערכת יודעת לנדוד בין רשת דור 2 לדור 3 - מבוקש לשנות את ההגדרה   | הבקשה נדחית. הכוונה בדרישה היא להבטיח העברת הנתונים (במידה ואין קליטה מספק סלולארי אחד, באמצעות ספק סלולארי נוסף)   |
| 147. | 2.5.5      | מקלט GPS לצורך סינכרון - סינכרון זמן מתקיים בעת שידור. ניתן להציג במערכת את המיקום של היחידה אך אין מקלט GPS מובנה - מבוקש לבטל זאת   | ראו מענה לשאלה 143  |
| 148. | 2.5.8      | המכשיר יודע לאגור 50,000 רשומות האם זה מספק ? ( מעל חודש עבודה בדיגום כל דקה )  | ככל והנתונים מועברים ישירות למערכת ושם מבוצעת אגירת / אחסון המידע - אין לנפח אגירת הנתונים ביחידת הקצה כל משמעות. יחד עם זאת על הקבלן לתכנן יחידת קצה כך שגם במידה והנתונים לא הועברו מיחידת הקצה למערכת ניתן יהיה לשחזר ולהעביר את המקטע החסר באמצעות שליפת הנתונים האגורים ביחידת הקצה. |
| 149. | 2.5.1<br>0 | אפשרות חיבור למתח חיצוני - למה ? - מבוקש לבטל הגדרה זו  | במידה ויחידת הקצה תותקן באתר בו ניתן לקבל הזנת חשמל. הקבלן יידרש לחבר הזנת חשמל קבועה נוסף על הסוללה לטובת הבטחת אספקת חשמל סדירה.  |

- עסקי שמור -

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
| 150. | 2.5.1<br>1 | מכשיר תקן ATEX – קיים אך יש לתמחרו בנפרד מפאת עלותו   | לא ניתן לקבל את הבקשה. על הקבלן לתמחר את כל העלויות הנדרשות לצורך אספקת והתקנת הציוד הנדרש כמפורט בעל סעיף במחירון המכרז. לא תבוצע החרגה ותמחור של רכיבים נוספים בנפרד.   |
| 151. | 2.5.1<br>3 | חיבור בלוטוס לטלפון , קיים חיבור בלוטוס למחשב האם מספק?   | מספק ובלבד שניתן להעביר נתונים בתצורה זו בין יחידת הקצה לבין המחשב / הטלפון החכם.   |
| 152. | 4.2        | התקנה על שרת החברה – ניתן לייצא ישירות לסקדה של החברה, האם מספק ?   | המערכת תותקן בשרתי הספק בענן הספק. ממשקי המידע יוגדרו בצורה מפורטת בין החברה לבין הספק הזוכה.   |
| 153. | 5.3.3      | תקן איכות שתיה ( ת"י 5452 ) – מבוקש תקן 5452 או תקן אירופאי ש"ע   | ראו מענה לשאלה 27   |
| 154. | 12.2       | נסיון מקצועי בתפעול מבוקש להכליל גם תפעול של בקרים לניהול לחצים, ניטור ספיקות וניטור לחצים  | הבקשה מתקבלת  |
| 155. | 12.2       | האם נסיון של קבלן משנה בתפעול מערכות יכול להחשב   | הבקשה נדחית   |
| 156. | סעיף<br>4  | "מערכת ניטור איכות מים.....ניקוז " - יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול האחראיות | המערכת נדרשת להציג דשבורד תפעולי המציג על מפה את מיקומי יחידות הקצה, התראות, גרפים, דוחות וחריוגות מספי הפעלה שהוגדרו. האפיון המפורט לרבות תצוגות , התראות ודוחות (לרבות חתכים) ייקבע עם הקבלן הזוכה                                    |
| 157. | סעיף<br>4  | "יחידות קצה " במפרט הטכני לא מוזכר מתן התראות לפתיחת מכסים, מבוקשת הבהרה. אופציה זו מייקרת את הפתרון במיוחד בבקרים דלי אנרגיה   | לא נדרשת התראת פתיחת מכסים.   |
| 158. | סעיף<br>4  | "תחזוקה " – "ניטור רציף ע"י אנליסט מטעם הספק – נא לפרט את הגדרת התפקיד, אחראיות היקף משרה   | הקבלן מתבקש לספק שירות וסיוע בתחזוקת המערכת ובכלל זה גורם טכני אשר יסייע לחברה בהסבר הנתונים המתקבלים, פתרון בעיות טכניות, תקשורת וכו'. השירות יידרש טלפונית ולא פרונטלית כך שאין מדובר בדרישות לעובד.                                  |
| 159. | סעיף<br>4  | "אתר " האם בכל שוחה יש להציב ארון מוגן וכן אפשרות חיבור לחשמל ?   | ניתן להתקין סנסורים על הקו וסנסורים בארון מחוץ לקו. הקבלן יתכנן את מיקום התקנת יחידת הקצה בהתאם לסוג המערכת ואילווצי השטח ויאשר את התכנית מול מי אביבים. במידה וקיים חיבור חשמל רציף המערכת תחובר אליו. אחרת יחידת הקצה תופעל ע"י סוללה |
| 160. | 6.4.8      | הקמת ממשקי מידע – יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול האחראיות                    | ראו מענה לשאלה 131  |

- עסקי שמור -

|   |  |                         |             |      |
|---|--|-------------------------|-------------|------|
| ההגדרות הוסברו – כלל האחריות על תפעול המערכת וציוד הקצה היא על הקבלן והקבלן יידרש לבצע טיפולי אחזקה תקופתית למערכת (כדוגמת כיוול, שטיפה, החלפת סוללות ובדיקות פיזיות) והן לתקן נזקים אשר ייגרמו למערכת, לציוד הקצה ולסנסורים וכל נזק אשר ייגרם לה. הבקשה נדחית. | אחריות למערכת לאורך תקופת ההסכם – ברור ומובן כי אחריות לתיפעול ותקינות המערכת הינה לב העניין. לא ברורה ונכונה ההגדרה כי כל נזק הנגרם למערכת בין במזיד בין בשוגג ע"י מי שאינו הספק ובכלל זה אובדן או גניבה וכד'. יש לחדד את ההגדרות | 15.3                    | הסכם        | .161 |
|   | ביטוח רכוש – אש מורחב הרכוש של התאגיד מותקן בנכסי התאגיד לא מובן למה הספק צריך לעשות זאת? מבוקש לבטל ( זה לא מופיע בנספח הביטוח )  | 16.5                    | הסכם- ביטוח | .162 |
| ניתן לערוך בביטוח משותף ובלבד שגבול האחריות המשותף יעמוד על סך של 4,000,000 ₪.  | ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר – מבוקש אישור לגבול אחריות משותף  | חוזה , ביטוח 16.8, 16.9 | הסכם- ביטוח | .163 |
|   | לאור מורכבות המכרז ולאור זה שחסרות תשובות מהותיות בנושא ניהול אנרגיה לדוגמא, מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז ל כ 3 שבועות ממועד מתן תשובות לשאלות הבהרה.  | כללי                    | כללי        | .164 |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 01.12.2020 בשעה 12:00  | בסעיף זה ישנה התייחסות לערבות לקיום ההצעה, אך לא קיים נספח מתאים. נבקש להבהיר האם נדרש להגיש ערבות מכרז? ואם כן צרפו נוסח מתאים  | 5                       | 19.2        | .165 |
| מדובר בטעות סופר, אין ערבות הצעה למכרז. הסעיף יתוקן במסמכי המכרז המעודכנים.   | נבקש להפנות בשם התצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום למכרז מס' 789/29 במקום מכרז מס' 555/20.  | 19                      | נספח ז1     | .166 |
| הבקשה מתקבלת. כותרת הנספח תעודכן במסמכי המכרז המעודכנים.  | נדרשת התממשקות למערכת של מי אביבים, אנא הבהירו לאיזה מערכת נדרש להתממשק?   | 63                      | 1.3         | .167 |
| ראו מענה לשאלה 131 הממשק הוא למערכת התחזוקה של החברה (INFOR-EAM).   | ניטור לחצים וספיקות : לחצים – ברשת המים טווח עבודה בין 0 ל 15 באר ספיקות – ברשת ביוב / ניקוז – חישוב ספיקה במובלים, שוחות ותעלות פתוחים (ספיקה בזרימה גרביטציונית).  | 64                      | 1.16.1      | .168 |
| ראו מענה לשאלה 11 לעיל.   | ביחס לניטור לחצים וספיקות נבקש לקבל הבהרה : כמות היחידות, מיקום, טווח עבודה (לחץ מקסימלי ומינימלי וכני"ל ספיקה), מי שתיה או ביוב או נגר עילי   | 64                      | 1.16.2      | .169 |
|   | האם גם במקומות בהם אין חיבור חשמל קבוע נדרש ניטור רציף או פעם בפרק זמן (למשל פעם ב 10 ד') ואם כן, מהו פרק הזמן   | 66                      | 3.9         | .170 |
| ראו מענה לשאלה 136  | האם אפשר להציג חיוויים בצג המגע באנגלית, במקום עברית   | 67                      | 4.9         | .171 |
| ראו מענה לשאלה 157  | האם התראה על פתיחת שוחה, אמורה להיות חלק אינטגרלי ביחידת הקצה האולטראסונית לניטור מפלס?  | 67                      | 5.2.1       | .172 |
| ניטור טמפרטורה בקשת המים באתרים בהם יידרש סנסור טמפ' כחלק מהסנסורים לניטור איכות מים.   | היכן נדרש לנטר טמפרטורה ? אנא פרטו כמויות, מיקום ודרישות נוספות ככל שיש.   | 67                      | 6.6         | .173 |
| ראו מענה לשאלה 75 ככלל כלל האתרים יידרשו להספקת אנרגיה באופן עצמאי  | מה מס' האתרים בהם צריך לספק אנרגיה באופן עצמאי? נבקש לקבל פירוט לגבי המדדים המנוטרים, קצב הדגימה הדרוש, כמות הוצאת השידורים ביממה  | 68                      | 2.4.1       | .174 |
| מדידת לחצים וספיקות   | אנא הבהירו - לאיזה מדידות מתכוונים במונח: "מדידות הידראוליות"  | 84                      | 2.4.2       | .175 |
| הבקשה מתקבלת  | להוריד כבר רשום  | 84                      | 2.4.4       | .176 |
| הבקשה מתקבלת  | כני"ל  | 84                      |             |      |

- עסקי שמור -

|  |   |                 |                                   |      |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|------|
| יחידת השידור צריכה להבטיח רציפות שידורים ובעלת יתירות במידה וקיימת בעיות שידורים דרך ספק סלולארי | נבקש להבהיר האם ח' השידור צריכה לעמוד בתקן atex?  | 84              | 2.5.11                            | .177 |
| בימים א'-ה' בין השעות 00:00-17:00.   | מה הן שעות העבודה הרגילות?  | 86              | 6.2                               | .178 |
| טיפול בתקלה קריטית תוך 4 שעות מקריאה. בכל יום בכל שעה 364 ימים בשנה (למעט יום כיפור).            | נא להגדיר זמני עבודה רגילים בימים ושעות טיפול בתקלה קריטית יהיה בכל יום, בכל שעה ביום?  | 87              | 6.5.1                             | .179 |
| תקלה שאין עבורה פתרון עוקף (workaround)  | נבקש להבהיר מה הכוונה ב"משביתה פונקציה שקיים/לא קיים לגביה פתרון זמני"  |                 | 6.5.2                             | .180 |
| ראו מענה לשאלה 177   | ביחס לניטור שוחות ביוב: האם אפשר לקבל הגדרות לתקן ATEX שקיים בישראל (למיטב ידעתנו לא קיים בישראל אלא רק אימוץ השם הזה ואין ממש הגדרות או בדיקה כזו של מכון כלשהו מוסמך) | 84              | מפרט טכני סעיף ג                  | .181 |
| הממשק המקובל בו יועברו הנתונים הוא web service.  | ביחס לממשק חיצוני (SCADA, OPC, APN, API), אבטחות SSL ואבטחות אחרות) - נא להגדיר מה קיים אצלכם.  | 60              | נספח 7 מפרט תכולת שירותים         | .182 |
| ראו מענה לשאלה 173,75  | במערכות ניטור ביוב על סוללות, מה רזולוציות קריאת המפלס שרוצים, מה רמות המפלסים הנדרשים באתרים השונים, כמה שידורים וקריאות ביום כאשר ההגדרה לבקר סוללות 10 שנים.         | 86              | סעיף 5.4                          | .183 |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש להבהיר כי הסעיף 28.9 יחול רק לאחר הוכחת פגיעה או נזק.   | מסמ כי המכ רז 9 | 28.9                              | .184 |
| ראה מענה לשאלה 206 לעיל.   | אנא הגדירו אבני דרך לתשלום בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח 7 להסכם.   | 74              | נספח 7 להסכם/נספח ט' למסמכי המכרז | .185 |
| הבקשה נדחית.   | מעמד מבקש האישור- נבקש להסיר את כל הסעיפים ולהחליפם ב"מזמין שירותים" שכן סעיפים אלו אינם בהתאם לפורמט החדש של הפיקוח.   | 49              | נספח 2 להסכם- אישור קיום ביטוחים  | .186 |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.  | 40              | 16.2                              | .187 |
| הבקשה מקובלת.  | בשורה שלישית, לפני המילה "הבאים" מבוקש להוסיף "בגין".   | 40              | 16.3                              | .188 |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש לתקן כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה יוחזק לתקופה נוספת שלאחר ההסכם של שנה אחת בלבד.   | 40              | 16.4                              | .189 |
| הבקשה מקובלת ובלבד שגבול האחריות המשותף יעמוד על סך של 4,000,000 ₪.                              | מבוקש לאשר כי ניתן יהיה להחזיק בביטוח חבות כלפי צד שלישי וחבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.  | 42              | 16.10                             | .190 |
| הבקשה נדחית.   | מבוקש לתקן כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה יוחזק לתקופה נוספת שלאחר ההסכם של שנה אחת בלבד.   | 43              | 16.19                             | .191 |
| קיים בסעיף.  | מבוקש להוסיף לעניין סעיף זה – "ככל שהדבר לא נוגד את אינטרס הספק".   | 43              | 16.20                             | .192 |
| הבקשה מקובלת.  | מבוקש להסיר.  | 43              | 16.21                             | .193 |
| הבקשה נדחית.   | במקום המילים "לא יאוחר מ- 7) שבעה) ימים ממועד" מבוקש לכתוב "עם".  | 44              | 16.24                             | .194 |

- עסקי שמור -

|  |  |                                   |                   |      |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|------|
| 1. הבקשה מקובלת.   | מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. לעניין סעיף 16.28 מבוקש להוסיף לעניין תיקון או שינוי מבוקש כי מדובר בשינוי או תיקון סבירים בנסיבות העניין.  | 44                                | 16.27-16.29       | .195 |
| 2. הבקשה נדחית.  | מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.   | 44                                | 16.30             | .196 |
| בכל עבודות בפרויקט כפופים לעבודות הבטיחות והנחיות הבטיחות בישראל.  | "מבוקש לקבל הערכה כמה מתוך נקודות ההתקנה יבוצעו ב"חלל מוקף" על פי ההגדרה בפקודת הבטיחות בעבודה - 1970  | נספח 5 –<br>בטיחות<br>וגהות<br>56 | 12                | .197 |
| ראה מענה לשאלה 8 לעיל.   | מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש". כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה | הסכם<br>37-<br>40                 | 15                | .198 |
| הבקשה נדחית  | נבקש להוסיף בסיפא הסעיף למעט אם פעל עפ"י דרישת המפקח/המזמינה מבוקש לסייג את הסעיף ולהוסיף "למעט כוח עליון, אסונות טבע וואנדליזם"   | הסכם<br>37                        | 15.2              | .199 |
| הבקשה נדחית  | מבוקש להבהיר כי הסעיף יחול רק לאחר הוכחת פגיעה או נזק לפי דין  | הסכם<br>37                        | 15.2.4            | .200 |
| הבקשה נדחית  | נבקש כי סכום הפיצוי והשיפוי יהיה על פי הנקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו. לפיכך, נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישת המזמינה" ובמקום זאת שירשם "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו"   | הסכם<br>37-<br>40                 | 15                | .201 |
| הבקשה נדחית  | נבקש להוסיף אחרי המילים " כל תביעה ו/או דרישה" את המילים "ולא יודה ו/או יתפשר בשם הספק."   | הסכם<br>37-<br>40                 | 15                | .202 |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 1/12/2020 בשעה 12:00.   | לאור מורכבות המכרז, מגיפת הקורונה ולוח הזמנים הצפוף נבקש דחייה במועד הגשת המכרז בלפחות חודש ימים   | מכרז<br>2                         | 7                 | .203 |
| הבקשה נדחית  | נבקש מועד נוסף לשאלות הבהרה לאחר מתן תשובות הבהרה  | מכרז<br>2                         | 8                 | .204 |
| הבקשה נדחית. פיצוי מוסכם חל ללא הוכחת נזק.   | מספר הערות:<br>* סעיף ביטול זכייה (28) - החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזכייה מכל סיבה (מפרטת מספר סיבות) ובנוסף דורשת פיצוי של 5% משווי ההצעה. ביטול הזכייה לא מותנה שפגיעה כלשהי בחברה ולמרות זאת היא דורשת פיצוי כספי. שאלת הבהרה: הסעיף 28.9 יחול רק לאחר הוכחת פגיעה או נזק.   |                                   | כללי              | .205 |
| התשלומים בפועל יחולקו ל-3 שלבי ההתקנה שהוגדרו במכרז כאשר יש להוסיף אבני דרך לתשלום שיבוצעו בכל שלב:<br>25% עם סיום ביצוע סיורי שטח<br>25% עם אישור תכנון לכל יחידות הקצה בשלב<br>50% לאחר קבלה ואישור של יחידות הקצה שהותקנו | * בעמוד 74 מפורטים שלבי ההקמה של הפרויקט. תקופת ההקמה לפי המסמכים אורכת כחצי שנה. מצד שני, לא כל כך ברור איך הולכים להתבצע התשלומים בפועל. האם נקבל תשלום על התכנון הראשוני? לאחר ההתקנות? או שכל התשלום יבוצע לאחר הקמת המערכת וקבלת אישור מהממונה? שאלת הבהרה: אנא הגדירו אבני דרך לתשלום בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח 7 להסכם.                     |                                   | כללי – עמוד<br>74 | .206 |

- עסקי שמור -


|              |   |              |      |      |
|--------------|---|--------------|------|------|
| הבקשה נדחית. | שווה לנסות לבטל את הסעיף. במכרזים אחרים בד"כ מופיע "החברה רשאית", בעוד שפה מוגדר מכתחילה תשלום הקנס. כמו-כן, לא ראיתי התייחסות למקרה של ביטול ההסכם ותשלום על העבודות שבוצעו בפועל. שאלת הבהרה: נבקש שיובהר כי בכל מקרה בו יבוטל ההסכם על ידי המזמין, הספק יהיה זכאי לתמורה בגין כל השירותים שביצע עד למועד הפסקת ההתקשרות. | סעיף<br>19.7 | כללי | 207. |
|--------------|---|--------------|------|------|

3. אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך וההסכם.

4. נשמח להשתתפותכם.

בכבוד רב,

**ליאור לנצ'יצקי**  
**מנהל מחלקת רכש והתקשרויות**  
**מי אביבים 2010 בע"מ**



העתק: תיק מכרז