

כ"ד באלול ה'תשפ"ג

10.9.23

**פרוטוקול סיור מציעים (לא חובה) - מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-22 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו**

**נוכחים מטעם חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה"):**

אורעד חדד, מנהל מדור לוגיסטיקה  
אלעד דסקל, מנהל מדור תחנות שאיבה וקידוחים  
שלומי ירחי, מנהל מדור חשמל ובקרה

**1. כללי**

- 1.1 עסקינן במכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-22 למתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו (להלן: "השירות")
- 1.2 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהינה בדרך שקלול המרכיבים הפורטים להלן: 80% מחיר ו- 20% איכות ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.
- 1.3 המכרז פורסם באתר האינטרנט של החברה. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה נדרש להגיש ב-3 מעטפות: מעטפה אחת ובה מסמכי המכרז חתומים לרבות הנספחים, צילומים ומסמכים להוכחת עמידה בתנאים מוקדמים, מעטפה שנייה **חתומה ונפרדת ממסמכי המכרז** ובה טופס הצעת המחיר ואת שתי המעטפות לתוך מעטפה אחת מאגדת. על המציע להתעדכן באתר האינטרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים במכרז זה יפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות. מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: **ביום חמישי ה- 21.09.23 בשעה 15:00.**
- 1.4 המועד אחרון להגשת הצעות נכון לעכשיו וככל שלא תהיה דחייה הינו: **ביום חמישי, ה- 12.10.23 בשעה 12:00.** הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.
- 1.4 אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר לחברתנו במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה.

**2. להלן מספר הבהרות:**

- 2.1 המכרז הינו דו-שלבי. לשים לב להגיש את המעטפות של מסמכי המכרז במעטפת נפרדת אחת ואת הצעת המחיר במעטפה נפרדת שניה וכולן במעטפה שלישית מאגדת. יש לרשום את מס' המכרז ע"ג כל מעטפה.
- 2.2 ייתכן והחברה תבצע מספר עדכונים במכרז. הודעות על כך יהיו באתר האינטרנט של החברה.
- 2.3 הואיל ובמסגרת הסיור אין באפשרותנו לעיין בכל מסמכי המכרז, לכן ככל ותהיינה סתירות בין התשובות שינתנו במסגרת הסיור לבין סעיפים קיימים במסמכי המכרז וההסכם, יש להתייחס אך ורק למה שכתוב במסמכי המכרז וההסכם.

**3. להלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות החברה :**

- 3.1 שאלה : האם יש גישה מלאה לגנרטורים?  
תשובה : כן. יש גישה עם רכב עד לאתר.
- 3.2 שאלה : מערכות החלפה, מי אחראי עליהם ונותן שירות?  
תשובה : על המערכות החלפה התאגיד אחראי והבקר של הגנרטור באחריות הספק בהתאם לדרישות ההסכם.
- 3.3 שאלה : מי נותן שירותי תדלוק?  
תשובה : באחריות התאגיד.
- 3.4 שאלה : יש גנרטורים מושבתים?  
תשובה : יש אתרים בעיר שאינם פעילים ויש בהם גנרטורים פעילים לא הופעלו בשנה האחרונה.
- 3.5 שאלה : איזה בקרי הפעלה יש לגנרטורים?  
תשובה : DGC 2000 והיום מוחלפים ב Deepsea.
- 3.6 שאלה : האם יש סנכרון לרשת או בין הגנרטורים?  
תשובה : לא. יש הפעלה אוטומטית לפי דרישה.

בכבוד רב,  
ליאור לנציצקי  
מנהל מחלקת מכש והתקשרויות  
מי אביבים 2010 בע"מ