

19.11.23

פרוטוקול כנס מציעים - מכרז פומבי מס' 8-2023 לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה

נוכחים מטעם חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה"):

ליאור לנציצקי – מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מיכל שקלר - מנהלת מחלקת איכות המים והסביבה
ד"ר אריה אביר – יועץ המכרז
יונתן קרן- מתכנן חברת אקולוג
אדריאן סנטו, מהנדס קידוחים אקולוג
עו"ד שירן אפשטיין – עורכת מכרזים והתקשרויות

1. כללי

- 1.1 עסקינן במכרז לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה [להלן: "השירות"].
- 1.2 המכרז הינו מכרז פומבי רגיל, 100% מחיר, ההצעה הזולה ביותר שתעמוד בדרישות המכרז אמורה להיות ההצעה הזוכה.
- 1.3 המכרז ומסמכי ההסכם פורסמו באתר האינטרנט של החברה. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה נדרש להגיש מעטפה אחת ובה מסמכי המכרז חתומים לרבות הנספחים, צילומים ומסמכים להוכחת עמידה בתנאים מוקדמים ואת טופס הצעת המחיר.
- 1.4 על המציע להתעדכן באתר האינטרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים במכרז זה יפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות כולל המענה לשאלות הבהרה.
- 1.5 הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.
- 1.6 אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר לחברתנו במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה.
- 1.7 פרוטוקול כנס המצעים יפורסם באתר החברה כולל עדכונים ככל ויהיו לרבות המענה לשאלות הבהרה אותן יש לצרף למסמכי ההצעה כולל פרוטוקול כנס המציעים.

2. להלן מספר הבהרות כלליות :

- 2.1 דרך גישה – מהכביש ועד שער הכניסה חברת מי אביבים הנה אחראית להסדרת הדרך. מהגדר פנימה הסדרת דרך הגישה הנה באחריות הקבלן הזוכה.
- 2.2 במתחם הקידוח ישנה באר ישנה שבאחריות הקבלן הזוכה לסתום.
- 2.3 במהלך העבודה יש להקפיד לשמור על בטחונם של המיטיילים בגינה – יש הנחיות מפורטות במפרט הטכני (כולל גידור, שילוט, סימון וכו').
- 2.4 מיקום הקדח הינו בערך כ- שלשה מטרים מעמוד התאורה.
- 2.5 תתבצע עקירה/העתקה של העצים הגדולים ככל ויידרש, חברת מי אביבים תדאג לאישור הכריתה.

- 2.6 באחריות הקבלן להסדיר דרך גישה חליפית העוקפת את משטח הקדיחה למשך העבודות.
- 2.7 הקידוח הוא בעומק של 160 מטר 250 קוב לשעה בשיטת רוורס והקשה.
- 2.8 יש להקפיד על כל נושא הביטוחות כולל סימון גידור גדר היקפית של איסכורית.
- 2.9 ביטוח - דרישות אחריות מקצועית וחבות מוצר ייבדק מול יועץ הביטוח וינתן מענה במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר.

3. **להלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות החברה :**

- 3.1 **שאלה :** האם יש צורך להוריד את עמוד התאורה?
- תשובה :** התשובה תינתן במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר החברה.
- 3.2 **שאלה :** האם הסדרת דרך גישה הנה באחריות הקבלן?
- תשובה :** הסדרת דרך הגישה משער "גני טבע" ע"פ המפרט הטכני.
- 3.3 **שאלה :** מה עושים עם השביל?
- תשובה :** ישנה התייחסות במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז.
- 3.4 **שאלה :** מהו הצפי לסיום ביצוע?
- תשובה :** ראה התייחסות במסמכי המכרז – הפרויקט ימשך לתקופה משוערת של 6 חודשים
- 3.5 **שאלה :** דרישות הביטוח אחריות מקצועית וחבות צד ג' מייקרות את המחיר, אפשר להקל? זה לא מוצדק בתחום מהסוג הזה.
- תשובה :** הבקשה נדחית.
- 3.6 **שאלה :** מה עם אספקת מים?
- תשובה :** התשובה תינתן במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר החברה.
- 3.7 **שאלה :** להיכן מנוקזים שאיבת מי הניסיון?
- תשובה :** התשובה תינתן במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר החברה.
4. **מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.**
5. **נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס המציעים, באמצעות דוא"ל :**
- shiranep@mei-avivim.co.il או לצרפו למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
ליאור לנציצקי
מנהל מחלקת מכש והתקשרויות
מי אביבים 2010 בע"מ

הריני מאשר השתתפות וקבלת פרוטוקול כנס מציעים :

חותמת

חתימה

תאריך

שם

